

#11119#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 17, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5180
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|---------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 1,49 | 49,632 | 50,473 | 48,424 | 50,03 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 43,6 | 9 | 5,1 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 1,469 | 50,733 | 51,59 | 49,536 | 51,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 43,5 | 9 | 5,1 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 1,525 | 51,55 | 52,416 | 50,314 | 51,959 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 43,5 | 9 | 5,1 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 1,556 | 47,343 | 48,131 | 46,112 | 47,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 43,4 | 9 | 5,1 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 1,461 | 42,536 | 43,237 | 41,405 | 42,873 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 42,8 | 9 | 5,1 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 1,491 | 44,338 | 45,073 | 43,158 | 44,677 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 43,6 | 9 | 5,1 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 1,549 | 46,679 | 47,46 | 45,454 | 47,046 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 43,5 | 9 | 5,1 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 1,519 | 47,052 | 47,842 | 45,854 | 47,432 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 43,2 | 9 | 5,1 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 1,476 | 46,035 | 46,806 | 44,877 | 46,409 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 42,9 | 9 | 5,1 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 1,544 | 44,594 | 45,334 | 43,396 | 44,947 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 43,1 | 9 | 5,1 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 1,609 | 47,318 | 48,103 | 46,033 | 47,67 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 44,1 | 9 | 5,1 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 1,661 | 50,486 | 51,338 | 49,131 | 50,862 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 44,8 | 9 | 5,1 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 1,475 | 45,582 | 46,343 | 44,411 | 45,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 43,5 | 9 | 5,1 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 1,449 | 45,079 | 45,831 | 43,936 | 45,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76 | 43,1 | 9 | 5,1 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 1,584 | 50,151 | 51,006 | 48,86 | 50,544 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 44,3 | 9 | 5,1 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 1,571 | 45,718 | 46,501 | 44,472 | 46,088 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 43,9 | 9 | 5,1 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 1,536 | 45,896 | 46,676 | 44,691 | 46,271 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 43,3 | 9 | 5,1 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 1,411 | 43,212 | 43,937 | 42,122 | 43,572 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 42,4 | 9 | 5,1 | 0 |
| 14.03.2022 | 1,396 | 43,377 | 44,099 | 42,311 | 43,745 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 41,8 | 9 | 5,1 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 1,299 | 41,401 | 42,082 | 40,401 | 41,741 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 41,9 | 9 | 5,1 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 1,306 | 42,463 | 43,158 | 41,459 | 42,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 41,7 | 9 | 5,1 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 1,292 | 40,291 | 40,947 | 39,334 | 40,639 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 40,6 | 9 | 5,1 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 1,297 | 41,064 | 41,738 | 40,094 | 41,417 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 40,9 | 9 | 5,1 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 1,272 | 39,52 | 40,166 | 38,583 | 39,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 40,4 | 9 | 5,1 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 1,23 | 38,521 | 39,143 | 37,599 | 38,84 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 41 | 9 | 5,1 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 1,182 | 36,379 | 36,955 | 35,518 | 36,686 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 40 | 9 | 5,1 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 1,096 | 33,439 | 33,963 | 32,649 | 33,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 39,6 | 9 | 5,1 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 1,11 | 32,729 | 33,242 | 31,955 | 33,021 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 38,4 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 39,856 | 1233,118 | 1253,59 | 1202,089 | 1243,095 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 39,856 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.02.2022 | 468,288 | 15496,137 | 15466,779 | 15114,539 | 15329,074 | 10594,04 | 1,3 |
| 23.03.2022 | 508,145 | 16729,256 | 16720,367 | 16316,628 | 16572,17 | 11266,04 | 1,3 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 7:42:40