

#121226#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Рокоссовского 17, Калининград

6837

5180

ТЭМ-104

1551880

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 1,754   | 69,987   | 69,538   | 68,292   | 68,777   | 24   | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 48,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.02.2025 | 1,75    | 75,184   | 74,774   | 73,431   | 73,943   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,6   | 48,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.02.2025 | 1,64    | 69,726   | 69,374   | 68,113   | 68,622   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 48,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.02.2025 | 1,588   | 65,518   | 65,175   | 64,011   | 64,497   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 47,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.02.2025 | 1,609   | 62,852   | 62,369   | 61,409   | 61,761   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 45,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.03.2025 | 1,705   | 68,361   | 67,861   | 66,725   | 67,128   | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,6   | 48,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.03.2025 | 1,741   | 73,674   | 73,219   | 71,938   | 72,404   | 24   | 24      | 0      | 0      | 73     | 48,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.03.2025 | 1,754   | 77,386   | 76,914   | 75,589   | 76,044   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,4   | 49,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.03.2025 | 1,673   | 71,394   | 70,901   | 69,751   | 70,137   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 48,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.03.2025 | 1,572   | 61,478   | 60,979   | 60,063   | 60,379   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,1   | 46     | 9       | 5,1     | -           |
| 06.03.2025 | 1,341   | 47,904   | 47,493   | 46,808   | 47,081   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 43,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.03.2025 | 1,293   | 45,974   | 45,501   | 44,921   | 45,109   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 43,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.03.2025 | 1,219   | 42,604   | 42,189   | 41,63    | 41,835   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 42,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.03.2025 | 1,219   | 40,918   | 40,486   | 39,979   | 40,162   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 41,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.03.2025 | 1,069   | 34,358   | 33,946   | 33,575   | 33,7     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,7   | 39,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.03.2025 | 1,468   | 60,071   | 59,55    | 58,703   | 58,945   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 46,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.03.2025 | 1,558   | 66,935   | 66,566   | 65,402   | 65,85    | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 48,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.03.2025 | 1,557   | 62,65    | 62,24    | 61,173   | 61,582   | 24   | 24      | 0      | 0      | 73     | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.03.2025 | 1,663   | 66,251   | 65,841   | 64,632   | 65,11    | 24   | 24      | 0      | 0      | 74,5   | 48,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.03.2025 | 1,644   | 59,796   | 59,345   | 58,283   | 58,713   | 24   | 24      | 0      | 0      | 75,9   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.03.2025 | 1,761   | 66,287   | 65,754   | 64,618   | 65,032   | 24   | 24      | 0      | 0      | 75,7   | 48,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.03.2025 | 1,808   | 66,392   | 65,804   | 64,688   | 65,078   | 24   | 24      | 0      | 0      | 76,6   | 48,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.03.2025 | 1,703   | 69,422   | 68,967   | 67,729   | 68,184   | 24   | 24      | 0      | 0      | 74,4   | 49,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.03.2025 | 1,705   | 72,635   | 72,213   | 70,939   | 71,418   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,6   | 48,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.03.2025 | 1,537   | 62,468   | 62,065   | 61,025   | 61,422   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 47,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.03.2025 | 1,424   | 52,897   | 52,412   | 51,679   | 51,929   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,1   | 44,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.03.2025 | 1,316   | 49,002   | 48,594   | 47,876   | 48,144   | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 44,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.03.2025 | 1,363   | 47,922   | 47,418   | 46,824   | 47,016   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 42,8   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 43,434  | 1710,046 | 1697,488 | 1669,806 | 1680,002 | 672  | 672     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 43,434  |          |          |          |          |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 225,863 | 8873,43   | 8840,786  | 8658,071  | 8744,914  | 3989,3  | 0      |
| 23.03.2025 | 269,294 | 10583,473 | 10538,275 | 10327,877 | 10424,916 | 4661,3  | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:42:41