

#79171#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Рокоссовского 17, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 1551880	Показания прибора, Гкал 01.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 15.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1208,773	1203,409	5.364

Подпись исполнителя



с 24.04.24 по 01.05



#79170#

Отчёт за период с 15.04.2024 по 01.05.2024.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 5180
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551880
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TНар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	-	0,116	3,586	3,637	3,512	3,609	10,51	10,51	0	0	70,2	37,1	9	5,1
25.04.2024	-	0,593	19,625	19,938	19,18	19,793	11,63	11,63	0	0	71,1	40,3	9	5,1
26.04.2024	-	1,19	39,375	40,008	38,473	39,695	24	24	0	0	72	41,2	9	5,1
27.04.2024	-	0,996	29,746	30,195	29,066	30	24	24	0	0	71,8	37,6	9	5,1
28.04.2024	-	0,699	20,852	21,145	20,379	21,016	24	24	0	0	71,3	37,1	9	5,1
29.04.2024	-	0,738	21,473	21,789	20,988	21,66	24	24	0	0	71,3	36,2	9	5,1
30.04.2024	-	0,639	18,762	19,027	18,328	18,906	24	24	0	0	71,8	37	9	5,1
01.05.2024	-	0,394	11,812	11,98	11,555	11,91	24	24	0	0	70,9	36,8	9	5,1
Итого:	-	5,365	165,231	167,719	161,481	166,589	166,14	166,14	-	-	71,3	37,91	9	5,1

Общее время работы системы 384 час.
Период нормальной работы системы 166,14 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TНар, ч	Tтп, ч
15.04.2024	1203,409	42184,172	42598,766	41157,066	42193,508	29346,49	1,3
01.05.2024	1208,773	42349,402	42766,484	41318,547	42360,098	29512,62	1,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

