

#130844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Рокоссовского 17, Калининград

6837

5180

ТЭМ-104

1551880

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,258	7,439	7,273	7,272	7,229	24	24	0	0	71,3	35,8	9	5,1	-
25.04.2025	0,253	7,363	7,201	7,196	7,156	24	24	0	0	71,3	36,1	9	5,1	-
26.04.2025	0,311	8,521	8,337	8,328	8,292	24	24	0	0	71,6	34,3	9	5,1	-
27.04.2025	0,262	7,676	7,533	7,502	7,485	24	24	0	0	71,3	36,4	9	5,1	-
28.04.2025	0,273	7,81	7,638	7,633	7,591	24	24	0	0	71,4	35,6	9	5,1	-
29.04.2025	0,255	7,282	7,118	7,117	7,075	24	24	0	0	71,5	35,7	9	5,1	-
30.04.2025	0,275	7,652	7,485	7,478	7,442	24	24	0	0	71,8	35,1	9	5,1	-
01.05.2025	0,276	7,672	7,527	7,498	7,484	24	24	0	0	71,5	34,8	9	5,1	-
02.05.2025	0,245	7,575	7,467	7,404	7,414	24	24	0	0	71,1	38,1	9	5,1	-
03.05.2025	0,216	13,086	13,007	12,839	12,859	22,69	22,69	0	0	64,6	47,8	9	5,1	-
04.05.2025	0,247	7,04	6,879	6,88	6,837	24	24	0	0	71,7	35,9	9	5,1	-
05.05.2025	0,267	7,615	7,438	7,442	7,393	24	24	0	0	71,5	35,7	9	5,1	-
06.05.2025	0,275	63,576	63,749	62,485	62,773	24	24	0	0	61,4	57,1	9	5,1	-
07.05.2025	0,274	7,374	7,163	7,204	7,123	24	24	0	0	72	34	9	5,1	-
08.05.2025	0,309	7,908	7,681	7,725	7,644	24	24	0	0	72,5	32,5	9	5,1	-
09.05.2025	0,277	7,154	6,952	6,988	6,917	24	24	0	0	72,3	32,7	9	5,1	-
10.05.2025	0,312	7,705	7,496	7,526	7,463	24	24	0	0	72,5	31	9	5,1	-
11.05.2025	0,293	7,569	7,383	7,395	7,346	24	24	0	0	72	32,5	9	5,1	-
12.05.2025	0,213	7,55	7,433	7,373	7,357	24	24	0	0	72,6	43,8	9	5,1	-
13.05.2025	0,311	7,932	7,717	7,748	7,679	24	24	0	0	72,3	32,3	9	5,1	-
14.05.2025	0,262	7,149	6,959	6,986	6,919	24	24	0	0	71,8	34,4	9	5,1	-
15.05.2025	0,294	7,909	7,689	7,73	7,65	24	24	0	0	71,2	33,2	9	5,1	-
16.05.2025	0,281	7,628	7,413	7,456	7,372	24	24	0	0	71,3	33,6	9	5,1	-
17.05.2025	0,268	7,346	7,146	7,179	7,106	24	24	0	0	71,6	34,3	9	5,1	-
18.05.2025	0,293	7,523	7,312	7,352	7,276	24	24	0	0	71,7	32	9	5,1	-
19.05.2025	0,27	7,36	7,168	7,194	7,129	24	24	0	0	71,2	33,8	9	5,1	-
20.05.2025	0,262	7,014	6,832	6,854	6,796	24	24	0	0	71,8	33,6	9	5,1	-
21.05.2025	0,255	6,717	6,527	6,564	6,495	24	24	0	0	71,4	32,7	9	5,1	-
22.05.2025	0,25	6,744	6,571	6,592	6,536	24	24	0	0	71,5	33,7	9	5,1	-
23.05.2025	0,267	7,121	6,945	6,959	6,91	24	24	0	0	71,4	33,1	9	5,1	-
Итого:	8,104	286,01	281,039	279,899	278,748	718,69	718,69	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,104													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,69

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	302,507	11795,004	11740,266	11511,269	11615,815	5405,3	0
23.05.2025	310,611	12081,017	12021,307	11791,169	11894,565	6123,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:44:26