#82568#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1551880

Номер абонента:

Адрес установки: Рокоссовского,17 ЖЭУ 7 Сервис

Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 2024-04-26 по 2024-05-23

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	M2	M1-M2 -	+	Температура, °C t1	t2	Давление, МПа P1	P2	Время наработки Тнар, ч
26.04	1,190	38,5	39,7	1,2	---	72,05	41,19	0,90	0,50	24,00
27.04	0,996	29,1	30,0	0,9	---	71,75	37,57	0,90	0,50	24,00
28.04	0,699	20,4	21,0	0,6	---	71,32	37,11	0,90	0,50	24,00
29.04	0,738	21,0	21,7	0,7	---	71,32	36,25	0,90	0,50	24,00
30.04	0,639	18,3	18,9	0,6	---	71,83	37,04	0,90	0,50	24,00
01.05	0,394	11,6	11,9	0,4	---	70,86	36,80	0,90	0,50	24,00
02.05	0,109	3,5	3,6	0,1	---	70,30	39,10	0,90	0,50	11,39
Итого:	4,76	142,3	146,8	4,5	0,0	71,61	38,19	0,90	0,50	155,39
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.05	0,176	22,3	22,7	0,5	---	70,18	62,38	0,90	0,50	12,60
Итого:	0,18	22,3	22,7	0,5	0,0	70,18	62,38	0,90	0,50	12,60
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	4,94	164,6	169,5	5,0	0,0	71,42	41,44	0,90	0,50	168,0
						dT=	29,98			

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	168,0	0,0	0,0	0,0	504,0

Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		4,94					

Показания интеграторов	На 24:00 25.04.2024	На 24:00 23.05.2024	Результат за период	На 17:00 29.05.2024
Количество теплоты, Гкал	1204,12	1209,06	4,94	1210,64
Расход теплоносителя М1, т	41179,8	41344,3	164,6	41592,4
Расход теплоносителя М2, т	42216,9	42386,4	169,5	42639,4
Время наработки, ч	29368,6	29536,6	168,0	29674,3
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			504,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЕН-Сервис» ИНН 3907045697 Российская Федерация г. Калининград Для отчетов

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП«Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «29» 05 2024 г.