

#85752#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.05.2024 по 30.05.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Рокоссовского 17, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 1551880	Показания прибора, Гкал 30.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1211,001	1209,058	1.943

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



014 31.05.24 откл  
21. нет в ТТ

#85107#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 30.05.2024.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5180  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551880  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T <sub>нар</sub> , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,285	43,852	44,57	42,883	43,738	24	24	0	0	70,4	63,9	9	5,1
25.05.2024	-	0,27	44,258	44,988	43,281	44,137	24	24	0	0	70,4	64,3	9	5,1
26.05.2024	-	0,282	44,211	44,934	43,23	44,094	24	24	0	0	70,5	64	9	5,1
27.05.2024	-	0,275	44,121	44,852	43,156	44,016	24	24	0	0	70,2	63,9	9	5,1
28.05.2024	-	0,284	44,23	44,965	43,25	44,121	24	24	0	0	70,4	64	9	5,1
29.05.2024	-	0,271	44,805	45,539	43,812	44,672	24	24	0	0	70,5	64,4	9	5,1
30.05.2024	-	0,275	45,051	45,793	44,055	44,93	24	24	0	0	70,5	64,3	9	5,1
Итого:	-	1,942	310,528	315,641	303,667	309,708	168	168	-	-	70,41	64,11	9	5,1

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T <sub>нар</sub> , ч	T <sub>тн</sub> , ч
23.05.2024	1209,058	42375,742	42793,238	41344,309	42386,41	29536,61	1,3
30.05.2024	1211,001	42686,27	43108,879	41647,977	42696,117	29704,61	1,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_