

#11115#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 17, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5180
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 0,255 | 7,73 | 7,834 | 7,566 | 7,789 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 35,6 | 9 | 5,1 | - |
| 25.06.2022 | 0,256 | 7,693 | 7,795 | 7,529 | 7,748 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 35,6 | 9 | 5,1 | - |
| 26.06.2022 | 0,203 | 6,842 | 6,932 | 6,695 | 6,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 38,6 | 9 | 5,1 | - |
| 27.06.2022 | 0,226 | 7,219 | 7,303 | 7,07 | 7,258 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 36,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.06.2022 | 0,226 | 7,609 | 7,711 | 7,449 | 7,658 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 38 | 9 | 5,1 | - |
| 29.06.2022 | 0,191 | 6,879 | 6,967 | 6,732 | 6,912 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 40,3 | 9 | 5,1 | - |
| 30.06.2022 | 0,238 | 7,379 | 7,475 | 7,227 | 7,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 35,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.07.2022 | 0,201 | 6,926 | 7,014 | 6,779 | 6,963 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 38,9 | 9 | 5,1 | - |
| 02.07.2022 | 0,203 | 7,059 | 7,15 | 6,912 | 7,1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 38,8 | 9 | 5,1 | - |
| 03.07.2022 | 0,228 | 7,305 | 7,395 | 7,15 | 7,348 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 36,8 | 9 | 5,1 | - |
| 04.07.2022 | 0,197 | 6,773 | 6,859 | 6,631 | 6,809 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 38,8 | 9 | 5,1 | - |
| 05.07.2022 | 0,206 | 6,912 | 6,996 | 6,766 | 6,947 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 38,3 | 9 | 5,1 | - |
| 06.07.2022 | 0,205 | 7,166 | 7,258 | 7,018 | 7,205 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 39,1 | 9 | 5,1 | - |
| 07.07.2022 | 0,208 | 7,363 | 7,457 | 7,211 | 7,402 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 39,1 | 9 | 5,1 | - |
| 08.07.2022 | 0,215 | 7,871 | 7,967 | 7,713 | 7,91 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 39,2 | 9 | 5,1 | - |
| 09.07.2022 | 0,197 | 7,82 | 7,918 | 7,664 | 7,854 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 41,2 | 9 | 5,1 | - |
| 10.07.2022 | 0,236 | 8,668 | 8,779 | 8,492 | 8,715 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 39,2 | 9 | 5,1 | - |
| 11.07.2022 | 0,1 | 6,605 | 6,705 | 6,49 | 6,633 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 46,9 | 9 | 5,1 | - |
| 12.07.2022 | 0,229 | 8,703 | 8,814 | 8,529 | 8,748 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 39,9 | 9 | 5,1 | - |
| 13.07.2022 | 0,239 | 8,549 | 8,662 | 8,377 | 8,6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 38,9 | 9 | 5,1 | - |
| 14.07.2022 | 0,24 | 8,727 | 8,844 | 8,549 | 8,779 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 39 | 9 | 5,1 | - |
| 15.07.2022 | 0,221 | 8,455 | 8,564 | 8,285 | 8,498 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 40,2 | 9 | 5,1 | - |
| 16.07.2022 | 0,209 | 34,186 | 34,785 | 33,477 | 34,158 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 62 | 9 | 5,1 | - |
| 17.07.2022 | 0,266 | 9,916 | 10,037 | 9,713 | 9,963 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 39,8 | 9 | 5,1 | - |
| 18.07.2022 | 0,288 | 10,469 | 10,598 | 10,258 | 10,52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 38,9 | 9 | 5,1 | - |
| 19.07.2022 | 0,275 | 10,125 | 10,252 | 9,92 | 10,176 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 39,6 | 9 | 5,1 | - |
| 20.07.2022 | 0,255 | 9,914 | 10,037 | 9,717 | 9,957 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 40,8 | 9 | 5,1 | - |
| 21.07.2022 | 0,259 | 9,604 | 9,715 | 9,408 | 9,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 39,7 | 9 | 5,1 | - |
| 22.07.2022 | 0,221 | 9,008 | 9,115 | 8,828 | 9,039 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 42 | 9 | 5,1 | - |
| 23.07.2022 | 0,237 | 9,857 | 9,971 | 9,658 | 9,887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 42,1 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 6,73 | 269,332 | 272,909 | 263,813 | 270,53 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,73 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.06.2022 | 562,293 | 18391,928 | 18408,48 | 17940,389 | 18248,045 | 13473,68 | 1,3 |
| 23.07.2022 | 569,025 | 18661,26 | 18681,389 | 18204,203 | 18518,572 | 14193,68 | 1,3 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:53:38