

#88690#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2024 по 08.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Рокоссовского 17, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 1551880	Показания прибора, Гкал 08.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1214,301	1212,597	1.704

Подпись исполнителя _____



с 01.07.24 по 17.07.24



#88689#

Отчёт за период с 30.06.2024 по 08.07.2024.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 5180
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551880
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2024	-	0,198	7,438	7,512	7,277	7,453	24	24	0	0	68,7	41,5	9	5,1
02.07.2024	-	0,202	7,379	7,461	7,273	7,402	24	24	0	0	68,9	41	9	5,1
03.07.2024	-	0,219	7,836	7,926	7,676	7,853	24	24	0	0	68,8	40,4	9	5,1
04.07.2024	-	0,222	7,871	7,953	7,699	7,891	24	24	0	0	69	40,1	9	5,1
05.07.2024	-	0,219	8,145	8,238	7,977	8,172	24	24	0	0	68,5	41,1	9	5,1
06.07.2024	-	0,208	7,766	7,852	7,602	7,789	24	24	0	0	68,6	41,4	9	5,1
07.07.2024	-	0,213	7,766	7,848	7,602	7,789	24	24	0	0	68,8	40,8	9	5,1
08.07.2024	-	0,223	11,215	11,371	10,992	11,25	24	24	0	0	66,4	46,2	9	5,1
Итого:	-	1,704	65,416	66,161	64,048	65,609	192	192	-	-	68,46	41,56	9	5,1

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
30.06.2024	1212,597	42768,445	43192,164	41728,383	42778,383	29874,75	1,3
08.07.2024	1214,301	42833,859	43258,324	41792,43	42843,992	30066,75	1,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

