

#148615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Рокоссовского 17, Калининград

6837

5180

ТЭМ-104

1551880

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,212	7,769	8,104	7,616	8,046	24	24	0	0	66,1	38,3	9	5,1	-
25.08.2025	0,205	7,913	8,251	7,759	8,19	24	24	0	0	65,8	39,4	9	5,1	-
26.08.2025	0,196	7,337	7,653	7,192	7,598	24	24	0	0	66,1	39	9	5,1	-
27.08.2025	0,201	7,565	7,907	7,419	7,852	24	24	0	0	65,9	38,8	9	5,1	-
28.08.2025	0,199	6,39	6,705	6,256	6,662	24	24	0	0	68,2	36,4	9	5,1	-
29.08.2025	0,198	6,961	7,056	6,807	6,995	16,21	16,21	0	0	70,8	41,8	9	5,1	-
30.08.2025	0,225	11,339	11,895	11,083	11,744	24	24	0	0	71,1	51	9	5,1	-
31.08.2025	0,238	11,215	11,926	10,963	11,782	24	24	0	0	71,4	49,7	9	5,1	-
01.09.2025	0,245	11,508	12,283	11,248	12,138	24	24	0	0	71,2	49,5	9	5,1	-
02.09.2025	0,227	10,741	11,506	10,501	11,37	24	24	0	0	71	49,4	9	5,1	-
03.09.2025	0,248	11,441	12,253	11,183	12,108	24	24	0	0	71,4	49,2	9	5,1	-
04.09.2025	0,196	8,896	9,343	8,702	9,236	24	24	0	0	69,9	47,4	9	5,1	-
05.09.2025	0,204	8,166	8,332	7,995	8,256	24	24	0	0	68,4	42,9	9	5,1	-
06.09.2025	0,21	8,041	8,386	7,872	8,313	24	24	0	0	68,5	41,9	9	5,1	-
07.09.2025	0,203	7,811	8,188	7,647	8,117	24	24	0	0	68,2	41,7	9	5,1	-
08.09.2025	0,079	3,624	3,828	3,551	3,79	24	24	0	0	66,7	44,7	9	5,1	-
09.09.2025	0,187	8,088	7,879	7,945	7,821	24	24	0	0	62,1	38,6	9	5,1	-
10.09.2025	0,197	7,5	7,516	7,344	7,452	24	24	0	0	68,5	41,7	9	5,1	-
11.09.2025	0,191	7,325	7,405	7,173	7,343	24	24	0	0	68	41,4	9	5,1	-
12.09.2025	0,201	7,47	7,373	7,314	7,312	24	24	0	0	68,2	40,8	9	5,1	-
13.09.2025	0,199	7,895	8,023	7,729	7,951	24	24	0	0	68,4	42,8	9	5,1	-
14.09.2025	0,208	7,708	7,816	7,548	7,753	24	24	0	0	68,2	40,8	9	5,1	-
15.09.2025	0,205	6,689	6,729	6,55	6,682	24	24	0	0	68	36,8	9	5,1	-
16.09.2025	0,192	5,08	5,076	4,976	5,057	24	24	0	0	68	29,4	9	5,1	-
17.09.2025	0,198	4,979	4,767	4,876	4,752	24	24	0	0	67,7	27,2	9	5,1	-
18.09.2025	0,243	7,252	7,291	7,098	7,249	24	24	0	0	69	34,8	9	5,1	-
19.09.2025	0,27	9,045	9,113	8,85	9,045	24	24	0	0	69,6	39,2	9	5,1	-
20.09.2025	0,345	14,479	14,056	14,153	13,907	24	24	0	0	71,2	46,9	9	5,1	-
21.09.2025	0,256	14,422	14,937	14,096	14,734	24	24	0	0	71,4	53,3	9	5,1	-
22.09.2025	0,258	13,74	14,618	13,434	14,431	24	24	0	0	70,8	51,7	9	5,1	-
23.09.2025	0,251	13,593	14,395	13,287	14,208	24	24	0	0	71,1	52,3	9	5,1	-
Итого:	6,687	271,982	280,61	266,167	277,894	736,21	736,21	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,687													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

736,21

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	330,555	12794,858	12753,246	12490,056	12620,887	8331,98	0
23.09.2025	337,242	13066,839	13033,855	12756,222	12898,781	9068,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:32:00