

# #11140#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 17, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5180  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551880  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,243	11,289	11,443	11,064	11,334	24	24	0	0	66,6	44,6	9	5,1	-
25.09.2022	0,273	11,27	11,42	11,043	11,324	24	24	0	0	66,9	42,2	9	5,1	-
26.09.2022	0,249	11,018	11,162	10,797	11,061	24	24	0	0	66,7	43,8	9	5,1	-
27.09.2022	0,248	11,123	11,273	10,902	11,168	24	24	0	0	66,7	44	9	5,1	-
28.09.2022	0,256	20,449	20,777	20,088	20,535	24	24	0	0	62,2	49,5	9	5,1	-
29.09.2022	0,26	13,016	13,193	12,764	13,061	24	24	0	0	65,8	45,5	9	5,1	-
30.09.2022	0,259	11,057	11,209	10,834	11,109	24	24	0	0	66,9	43,1	9	5,1	-
01.10.2022	0,281	11,193	11,344	10,967	11,25	24	24	0	0	67,2	41,6	9	5,1	-
02.10.2022	0,288	34,176	34,758	33,625	34,33	24	24	0	0	59,4	50,9	9	5,1	-
03.10.2022	0,251	11,109	11,26	10,885	11,154	24	24	0	0	67,1	44,2	9	5,1	-
04.10.2022	0,183	7,461	7,525	7,307	7,459	24	24	0	0	67,7	42,7	9	5,1	-
Итого:	2,791	153,161	155,364	150,276	153,785	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,791													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	580,922	19340,518	19370,369	18871,059	19200,686	15681,64	1,3
04.10.2022	583,714	19493,678	19525,734	19021,334	19354,471	15945,64	1,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:06