

#126097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 79-87 / Черняховского 54-56, Калининград
4402
9319
ТВ7 (АСЦП)
20111369
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	14,608	0	134,125	0	0	131,178	0	0	24	0	70	43,4	0,5	0,49	6,8
25.03.2025	14,638	0	141,23	0	0,001	138,103	0	0,001	24	0	70,2	44,9	0,5	0,49	5,5
26.03.2025	14,443	0	134,73	0	0	131,779	0	0	24	0	69,9	43,7	0,5	0,48	4,4
27.03.2025	14,893	0	140,08	0	0,001	136,998	0	0,001	24	0	70	44	0,51	0,48	6,9
28.03.2025	13,143	0	117,115	0	0	114,558	0	0	24	0	69,7	42,3	0,51	0,48	5,7
29.03.2025	12,127	0	107,525	0	0	105,189	0	0	24	0	69,5	41,9	0,51	0,48	8,9
30.03.2025	13,136	0	117,3	0	0	114,754	0	0	24	0	69,5	42,2	0,51	0,48	9,9
31.03.2025	14,006	0	127,965	0	0	125,16	0	0	24	0	69,9	43,1	0,51	0,48	6,8
01.04.2025	14,389	0	132,605	0	0,001	129,658	0	0,001	24	0	70,3	43,8	0,5	0,48	5,9
02.04.2025	13,423	0	120,325	0	0	117,676	0	0	24	0	70	42,8	0,49	0,48	-
03.04.2025	12,17	0	106,22	0	0,002	103,91	0	0,002	24	0	69,6	41,6	0,5	0,47	-
04.04.2025	13,141	0	112,505	0	0	110,012	0	0	24	0	70,2	41,7	0,5	0,47	-
05.04.2025	14,96	0	139,725	0	0	136,553	0	0	24	0	71,2	45	0,49	0,48	-
06.04.2025	16,476	0	145,195	0	0	141,697	0	0	24	0	73,6	45,8	0,49	0,48	-
07.04.2025	16,011	0	147,23	0	0	143,778	0	0	24	0	72,5	45,9	0,49	0,48	-
08.04.2025	15,04	0	139,43	0	0,001	136,286	0	0,001	24	0	71	44,6	0,49	0,48	-
09.04.2025	15,294	0	145,23	0	0	141,975	0	0	24	0	70,7	45	0,49	0,48	-
10.04.2025	16,351	0	159,13	0	0	155,497	0	0	24	0	71,4	46,3	0,48	0,48	-
11.04.2025	14,778	0	140,31	0	0,001	137,172	0	0,001	24	0	70,6	44,9	0,49	0,48	-
12.04.2025	13,909	0	125,31	0	0	122,519	0	0	24	0	70,5	43,4	0,5	0,47	-
13.04.2025	10,845	0	97,225	0	0,005	95,1	0	0,005	24	0	69,7	42,5	0,51	0,47	-
14.04.2025	9,499	0,001	81,56	0	0,006	79,809	0	0,006	24	0	69,1	40,7	0,51	0,46	-
15.04.2025	7,727	0,001	73,09	0	0,006	71,559	0	0,006	24	0	68,1	42,4	0,49	0,44	-
16.04.2025	6,511	0,001	58,15	0	0	56,917	0	0	24	0	68,6	41,3	0,49	0,42	-
17.04.2025	4,153	0	46,775	0	0	45,83	0	0	18	6	66,8	45,1	0,46	0,42	-
18.04.2025	3,901	0	45,71	0	0	44,79	0	0	24	0	66,7	45,9	0,44	0,41	-
19.04.2025	4,158	0	46,995	0	0	46,05	0	0	24	0	66,6	45,1	0,44	0,41	-
20.04.2025	4,163	0	48,17	0	0	47,206	0	0	24	0	66,4	45,4	0,44	0,41	-
21.04.2025	3,878	0	56,775	0	0	55,708	0	0	24	0	64,1	47,4	0,42	0,42	-
22.04.2025	4,017	0	46,095	0	0	45,159	0	0	24	0	66,9	45,6	0,43	0,42	-
23.04.2025	3,97	0	45,38	0	0	44,454	0	0	24	0	67	45,7	0,43	0,42	-
Итого:	349,758	0	3279,21	0	0,024	3207,034	0	0,024	738	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,538														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
738

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	14917,197	189093,72	0	38,78	184780,717	0	38,284	30092	1285
23.04.2025	15266,955	192372,93	0	38,804	187987,75	0	38,308	30830	1291

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:40:26