

#142179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 79-87 / Черняховского 54-56, Калининград
4402
9319
ТВ7 (АСЦП)
20111369
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2025	3,93	0	46,855	0	0	45,904	0	0	24	0	66,9	46,5	0,45	0,35	-
02.07.2025	3,726	0	46,265	0	0	45,333	0	0	24	0	66,7	47,1	0,45	0,35	-
03.07.2025	3,548	0	45,24	0	0	44,324	0	0	24	0	66,8	47,7	0,45	0,35	-
04.07.2025	3,944	0	47,585	0	0	46,628	0	0	24	0	66,6	46,5	0,45	0,35	-
05.07.2025	3,973	0	46,885	0	0	45,938	0	0	24	0	66,8	46,2	0,45	0,35	-
06.07.2025	3,585	0	45,62	0	0	44,7	0	0	24	0	66,7	47,6	0,45	0,35	-
07.07.2025	3,673	0	44,765	0	0	43,856	0	0	24	0	67	47	0,45	0,35	-
08.07.2025	3,773	0	45,82	0	0	44,89	0	0	24	0	66,9	46,8	0,45	0,35	-
09.07.2025	3,836	0	46,11	0	0	45,173	0	0	24	0	66,9	46,6	0,45	0,35	-
10.07.2025	3,575	0	46,165	0	0	45,235	0	0	24	0	66,7	47,8	0,45	0,35	-
11.07.2025	3,745	0	45,195	0	0	44,276	0	0	24	0	67	46,8	0,45	0,35	-
12.07.2025	3,781	0	46,33	0	0	45,392	0	0	24	0	66,8	46,9	0,45	0,35	-
13.07.2025	4,012	0	46,9	0	0	45,95	0	0	24	0	66,9	46	0,45	0,35	-
14.07.2025	3,798	0	45,69	0	0	44,765	0	0	24	0	66,8	46,6	0,45	0,35	-
15.07.2025	3,636	0	44,52	0	0	43,615	0	0	24	0	66,9	47,1	0,45	0,35	-
16.07.2025	3,857	0	45,21	0	0	44,293	0	0	24	0	67	46,2	0,45	0,35	-
17.07.2025	3,898	0	47,06	0	0	46,111	0	0	24	0	66,6	46,4	0,45	0,35	-
18.07.2025	3,746	0	46,22	0	0	45,289	0	0	24	0	66,6	46,9	0,45	0,35	-
19.07.2025	3,732	0	45,07	0	0	44,159	0	0	24	0	66,9	46,7	0,45	0,35	-
20.07.2025	3,779	0	46,22	0	0	45,289	0	0	24	0	66,7	46,8	0,45	0,35	-
21.07.2025	3,855	0	45,16	0	0	44,244	0	0	24	0	66,9	46,1	0,45	0,35	-
22.07.2025	3,764	0	45,165	0	0	44,251	0	0	24	0	66,8	46,5	0,45	0,35	-
23.07.2025	3,684	0	44,285	0	0	43,385	0	0	24	0	66,9	46,6	0,45	0,35	-
Итого:	86,85	0	1054,335	0	0	1033	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,744														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.06.2025	80,483	954,105	0	0	934,738	0	0	489	341
23.07.2025	167,334	2008,44	0	0	1967,739	0	0	1041	341

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 8:10:17