

#4325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

| | |
|-------------------|---|
| Потребитель | ЖЭУ № 7, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Пролетарская 79-87 / Черняховского 54-56, Калининград |
| Номер абонента | 4402 |
| Порядковый номер | 9319 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 (АСЦП) |
| Заводской номер | 20111369 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 4,044 | 1,128 | 49,53 | 0 | 0 | 48,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 45,4 | 0,32 | 0,32 | - |
| 25.09.2022 | 4,025 | 0 | 48,955 | 0 | 0 | 48,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 45,3 | 0,32 | 0,31 | - |
| 26.09.2022 | 4,124 | 0 | 49,995 | 0 | 0 | 49,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 45,1 | 0,31 | 0,32 | - |
| 27.09.2022 | 5,325 | 0 | 49,605 | 0 | 7,706 | 48,641 | 0 | 7,638 | 24 | 0 | 65,2 | 45,4 | 0,31 | 0,31 | - |
| 28.09.2022 | 4,014 | 1,243 | 49,785 | 0 | 0,022 | 48,84 | 0 | 0,022 | 24 | 0 | 64,5 | 44,8 | 0,31 | 0,31 | - |
| 29.09.2022 | 3,812 | 0,003 | 49,21 | 0 | 0,015 | 48,293 | 0 | 0,015 | 24 | 0 | 63,9 | 45,1 | 0,37 | 0,32 | - |
| 30.09.2022 | 4,018 | 0,001 | 53,295 | 0 | 0,001 | 52,289 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 64,3 | 46 | 0,45 | 0,34 | - |
| 01.10.2022 | 4,095 | 0 | 52,44 | 0 | 0 | 51,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 45,5 | 0,45 | 0,34 | - |
| 02.10.2022 | 4,32 | 0 | 67,895 | 0 | 0 | 66,715 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 46 | 0,43 | 0,34 | - |
| 03.10.2022 | 4,176 | 0 | 52,4 | 0 | 0 | 51,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 45,2 | 0,47 | 0,34 | - |
| 04.10.2022 | 2,49 | 0 | 33,945 | 0 | 0 | 33,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 44,8 | 0,38 | 0,29 | - |
| Итого: | 44,443 | 0 | 557,055 | 0 | 7,744 | 546,559 | 0 | 7,676 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,615 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.09.2022 | 4244,018 | 43074,615 | 0 | 11,209 | 42102,472 | 0 | 11,11 | 9472 | 17 |
| 04.10.2022 | 4288,462 | 43631,67 | 0 | 18,953 | 42649,03 | 0 | 18,786 | 9736 | 17 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 13.10.2022 14:02:32 |