

#296861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,257	0,045	81,22	78,91	79,41	78,22	1,19	24	0	0	70,4	42,5	27,92	0,62	0,59	-
20.03.2026	2,786	0,056	105,08	102,2	102,76	101,27	1,49	24	0	0	70,4	43,8	26,57	0,62	0,6	-
21.03.2026	2,901	0,052	110,57	107,69	108,12	106,72	1,4	24	0	0	70,3	43,9	26,33	0,63	0,6	-
22.03.2026	2,979	0,05	113,51	110,67	110,96	109,66	1,3	24	0	0	70,5	44,1	26,42	0,64	0,6	-
23.03.2026	2,962	0,05	114,67	111,94	112,14	110,91	1,23	24	0	0	70,5	44,5	25,99	0,63	0,59	-
24.03.2026	2,905	0,046	114,36	111,76	111,83	110,74	1,09	24	0	0	70,1	44,5	25,6	0,64	0,6	-
25.03.2026	2,88	0,047	111,65	109,08	109,14	108,06	1,08	24	0	0	70,8	44,9	25,99	0,63	0,6	-
26.03.2026	2,901	0,048	112,81	110,23	110,27	109,2	1,07	24	0	0	70,6	44,6	25,93	0,63	0,6	-
27.03.2026	2,897	0,047	110,68	108,12	108,23	107,11	1,12	24	0	0	70,4	44	26,38	0,64	0,61	-
28.03.2026	2,914	0,046	110,13	107,59	107,65	106,58	1,07	24	0	0	70,7	44	26,71	0,64	0,6	-
29.03.2026	2,972	0,044	114,55	111,99	112	110,99	1,01	24	0	0	70,4	44,2	26,21	0,64	0,6	-
30.03.2026	2,978	0,045	113,15	110,6	110,61	109,58	1,03	24	0	0	71	44,4	26,59	0,63	0,6	-
31.03.2026	2,884	0,043	110,97	108,52	108,49	107,52	0,97	24	0	0	70,5	44,2	26,26	0,63	0,6	-
01.04.2026	2,808	0,044	106,99	104,57	104,61	103,59	1,02	24	0	0	70,7	44,2	26,49	0,63	0,6	-
02.04.2026	2,802	0,04	104,63	102,25	102,29	101,32	0,97	24	0	0	70,8	43,7	27,07	0,63	0,6	-
03.04.2026	2,785	0,044	108,1	105,69	105,72	104,72	1	24	0	0	70,4	44,4	25,99	0,63	0,6	-
04.04.2026	2,967	0,044	112,83	110,27	110,28	109,26	1,02	24	0	0	70,7	44,2	26,56	0,64	0,6	-
05.04.2026	2,926	0,046	113,37	110,8	110,83	109,76	1,07	24	0	0	70,8	44,8	26,04	0,62	0,59	-
06.04.2026	2,844	0,046	111,18	108,66	108,7	107,65	1,05	24	0	0	70,4	44,6	25,83	0,63	0,6	-
07.04.2026	2,787	0,046	105,19	102,71	102,84	101,76	1,08	24	0	0	70,9	44,2	26,72	0,54	0,53	-
08.04.2026	2,148	0,027	88,12	86,39	86,31	85,66	0,65	24	0	0	66,8	42,2	24,59	0,58	0,57	-
09.04.2026	2,782	0,041	105,06	102,62	102,83	101,73	1,1	24	0	0	68,7	42	26,69	0,61	0,59	-
10.04.2026	3,23	0,063	127,58	124,34	124,71	123,13	1,58	24	0	0	70,8	45,3	25,42	0,62	0,59	-
11.04.2026	3,261	0,068	123,43	120,03	120,64	118,91	1,73	24	0	0	71,1	44,6	26,49	0,63	0,59	-
12.04.2026	2,935	0,063	107,49	104,41	105,03	103,43	1,6	24	0	0	71,4	44	27,37	0,62	0,58	-
13.04.2026	2,66	0,057	96,03	93,26	93,86	92,41	1,45	24	0	0	71	43,2	27,77	0,62	0,58	-
14.04.2026	2,703	0,053	99,28	96,46	97,02	95,57	1,45	24	0	0	71	43,7	27,32	0,63	0,59	-
15.04.2026	2,695	0,051	98,06	95,27	95,8	94,42	1,38	24	0	0	71,5	43,9	27,6	0,62	0,59	-
16.04.2026	2,578	0,053	94,1	91,44	92	90,62	1,38	24	0	0	70,9	43,4	27,49	0,63	0,59	-
17.04.2026	2,576	0,048	93,89	91,27	91,76	90,48	1,28	24	0	0	70,8	43,3	27,58	0,63	0,59	-
18.04.2026	2,685	0,052	98,56	95,81	96,34	94,93	1,41	24	0	0	71	43,7	27,31	0,64	0,59	-
Итого:	87,388	0	3317,24	3235,55	3243,18	3205,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,388															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1012,087	37619,53	36478,95	36706,61	36098,51
18.04.2026	1099,475	40936,77	39714,5	39949,79	39304,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:40:35