

#80027#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 21.04.2024

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,293	-0,001	121,59	120,61	118,94	119,61	-0,67	24	0	0	69,8	41,9	27,91	0,63	0,6	3,6
25.03.2024	3,183	-0,002	120,46	119,5	117,84	118,47	-0,63	24	0	0	70	42,7	27,24	0,63	0,6	3,9
26.03.2024	3,179	-0,004	125,93	124,99	123,18	123,88	-0,7	24	0	0	69,6	43,5	26,06	0,64	0,6	5,5
27.03.2024	2,952	-0,002	110,16	109,29	107,76	108,39	-0,63	24	0	0	69,5	41,9	27,63	0,65	0,6	9,1
28.03.2024	2,688	0	91,65	90,81	89,66	90,15	-0,49	24	0	0	69,6	39,5	30,18	0,65	0,6	11,8
29.03.2024	2,668	0	92,75	91,9	90,73	91,21	-0,48	24	0	0	69,6	40	29,64	0,66	0,6	10,7
30.03.2024	2,587	0	91,85	91,06	89,83	90,35	-0,52	24	0	0	69,7	40,7	29,04	0,67	0,6	13,4
31.03.2024	2,686	0	94,5	93,71	92,48	93	-0,52	24	0	0	69,8	40,5	29,29	0,67	0,58	16,7
01.04.2024	2,601	-0,001	96,92	96,19	94,82	95,37	-0,55	24	0	0	69,3	41,7	27,64	0,64	0,58	-
02.04.2024	2,46	0	88,58	87,87	86,65	87,18	-0,53	24	0	0	69,2	40,6	28,62	0,62	0,58	-
03.04.2024	2,528	0	84,57	83,81	82,68	83,18	-0,5	24	0	0	70,6	39,8	30,81	0,64	0,59	-
04.04.2024	2,733	-0,001	88,86	88,07	86,86	87,41	-0,55	24	0	0	71,1	39,3	31,72	0,66	0,6	-
05.04.2024	2,678	-0,002	94,31	93,59	92,25	92,85	-0,6	24	0	0	69,7	40,4	29,29	0,67	0,6	-
06.04.2024	2,576	-0,001	90,48	89,76	88,48	89,05	-0,57	24	0	0	69,8	40,4	29,39	0,67	0,6	-
07.04.2024	2,622	0	91,71	90,98	89,69	90,28	-0,59	24	0	0	69,8	40,3	29,49	0,66	0,58	-
08.04.2024	2,567	0	91,13	90,4	89,16	89,71	-0,55	24	0	0	69,7	40,7	29,04	0,52	0,47	-
09.04.2024	0,984	0	46,54	46,42	45,7	46,08	-0,38	24	0	0	61,5	39,8	21,72	0,58	0,53	-
10.04.2024	0,855	0,005	34,38	33,8	33,7	33,54	0,16	24	0	0	65,3	40,1	25,24	0,59	0,52	-
11.04.2024	0,813	0,002	28,99	28,44	28,38	28,2	0,18	24	0	0	68	39,6	28,43	0,59	0,51	-
12.04.2024	0,842	0,004	30,03	29,51	29,41	29,27	0,14	24	0	0	67,7	39,2	28,45	0,59	0,51	-
13.04.2024	0,847	0,001	29,71	29,24	29,08	29	0,08	24	0	0	68,1	39	29,06	0,59	0,51	-
14.04.2024	0,87	0,001	29,89	29,45	29,26	29,21	0,05	24	0	0	68,6	38,9	29,74	0,58	0,52	-
15.04.2024	0,838	0	29,77	29,37	29,16	29,13	0,03	24	0	0	68,1	39,3	28,76	0,57	0,52	-
16.04.2024	0,802	0,001	29,71	29,35	29,1	29,11	-0,01	24	0	0	67,7	40	27,67	0,57	0,53	-
17.04.2024	1,028	0	35,12	34,72	34,4	34,48	-0,08	24	0	0	67,8	37,7	30,02	0,57	0,55	-
18.04.2024	2,625	-0,004	94,36	93,69	92,38	93,02	-0,64	24	0	0	67,7	39	28,7	0,6	0,57	-
19.04.2024	3,343	-0,015	135,25	134,47	132,3	133,22	-0,92	24	0	0	69,8	44,2	25,57	0,59	0,57	-
20.04.2024	3,077	-0,013	121,01	120,48	118,41	119,46	-1,05	24	0	0	69	42,7	26,36	0,59	0,57	-
21.04.2024	3,131	-0,02	120,34	119,88	117,75	118,85	-1,1	24	0	0	69,4	42,5	26,96	0,6	0,58	-
Итого:	64,056	0	2340,55	2321,36	2290,04	2302,66	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,056															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	2207,376	76857,96	76150,61	75109,39	75524,58
21.04.2024	2274,567	79320,88	78593,93	77519,17	77948,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 13:33:39