

#11102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.03.2021 по 07.04.2021

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
31.03.2021	2,716	0	92,04	90,71	90,07	90,06	0,01	24	0	0	69	38,8	30,19	0,61	0,59	8,7
01.04.2021	2,402	0	73,22	72,18	71,69	71,75	-0,06	24	0	0	68,9	35,3	33,58	0,61	0,6	4,7
02.04.2021	2,29	0	68,27	67,38	66,82	66,99	-0,17	24	0	0	68,9	34,5	34,4	0,61	0,6	3,8
03.04.2021	2,375	0	69,32	68,42	67,83	68,03	-0,2	24	0	0	68,9	33,8	35,14	0,61	0,6	3,8
04.04.2021	2,497	0	74,79	73,89	73,19	73,5	-0,31	24	0	0	68,9	34,6	34,3	0,6	0,59	4,2
05.04.2021	2,795	0	90,85	89,87	88,85	89,26	-0,41	24	0	0	69,4	37,8	31,65	0,6	0,6	2,7
06.04.2021	2,799	0	88,85	87,84	86,91	87,28	-0,37	24	0	0	70	37,6	32,41	0,61	0,6	2,6
07.04.2021	2,84	0	90,17	89,14	88,2	88,56	-0,36	24	0	0	70	37,6	32,4	0,62	0,6	-
Итого:	20,714	0	647,51	639,43	633,56	635,43	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,714															

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.03.2021	1651,137	54214,5	53674,04	52977,82	53242,13
07.04.2021	1671,851	54862,01	54313,47	53611,38	53877,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2021 15:02:09