

# #11100#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 30.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Московский 74, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 6194  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00188687  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
31.03.2021	2,716	0	92,04	90,71	90,07	90,06	0,01	24	0	0	69	38,8	30,19	0,61	0,59	8,7
01.04.2021	2,402	0	73,22	72,18	71,69	71,75	-0,06	24	0	0	68,9	35,3	33,58	0,61	0,6	4,7
02.04.2021	2,29	0	68,27	67,38	66,82	66,99	-0,17	24	0	0	68,9	34,5	34,4	0,61	0,6	3,8
03.04.2021	2,375	0	69,32	68,42	67,83	68,03	-0,2	24	0	0	68,9	33,8	35,14	0,61	0,6	3,8
04.04.2021	2,497	0	74,79	73,89	73,19	73,5	-0,31	24	0	0	68,9	34,6	34,3	0,6	0,59	4,2
05.04.2021	2,795	0	90,85	89,87	88,85	89,26	-0,41	24	0	0	69,4	37,8	31,65	0,6	0,6	2,7
06.04.2021	2,799	0	88,85	87,84	86,91	87,28	-0,37	24	0	0	70	37,6	32,41	0,61	0,6	2,6
07.04.2021	2,84	0	90,17	89,14	88,2	88,56	-0,36	24	0	0	70	37,6	32,4	0,62	0,6	2,8
08.04.2021	2,869	0	93,62	92,57	91,56	91,94	-0,38	24	0	0	70	38,4	31,53	0,62	0,59	4,3
09.04.2021	2,867	0	97,08	96,06	95,01	95,4	-0,39	24	0	0	68,7	38,4	30,32	0,62	0,6	7,2
10.04.2021	2,844	0	96,45	95,45	94,4	94,74	-0,34	24	0	0	69,2	38,9	30,29	0,63	0,6	4,9
11.04.2021	2,974	0	99,86	98,82	97,75	98,11	-0,36	24	0	0	69,1	38,6	30,57	0,63	0,59	10,3
12.04.2021	2,738	0	94,02	93,09	91,97	92,42	-0,45	24	0	0	69,1	39,2	29,96	0,62	0,59	7,7
13.04.2021	2,784	0	93,37	92,41	91,4	91,74	-0,34	24	0	0	69	38,4	30,64	0,62	0,59	4,7
14.04.2021	2,881	0	96,68	95,69	94,61	95,02	-0,41	24	0	0	69,2	38,5	30,65	0,62	0,6	4,1
15.04.2021	2,872	0	97,19	96,21	95,12	95,53	-0,41	24	0	0	69,2	38,8	30,37	0,62	0,59	5,8
16.04.2021	2,901	0	99,99	99,01	97,86	98,3	-0,44	24	0	0	69,2	39,3	29,84	0,63	0,59	5,6
17.04.2021	2,883	0	99,26	98,29	97,11	97,57	-0,46	24	0	0	69,4	39,5	29,89	0,63	0,59	8,3
18.04.2021	2,613	0	85,29	84,42	83,47	83,84	-0,37	24	0	0	69	37,6	31,46	0,64	0,59	10,4
19.04.2021	2,354	0	75,52	74,74	73,91	74,26	-0,35	24	0	0	68,9	36,9	32,04	0,63	0,59	11
20.04.2021	2,096	0	67,54	66,9	66,13	66,5	-0,37	24	0	0	67,6	35,7	31,91	0,63	0,59	9,9
21.04.2021	2,301	0	68,71	67,95	67,24	67,55	-0,31	24	0	0	69	34,6	34,37	0,61	0,58	8,6
22.04.2021	2,168	0	65,38	64,7	63,95	64,35	-0,4	24	0	0	68,9	34,7	34,16	0,61	0,59	4,6
23.04.2021	2,844	0	99,02	98,07	96,89	97,39	-0,5	24	0	0	69,2	39,6	29,59	0,62	0,59	-
Итого:	63,703	0	2076,49	2053,81	2031,94	2040,09	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,703															

Общее время работы системы, ч 576  
Период нормальной работы системы, ч 576

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.03.2021	1651,137	54214,5	53674,04	52977,82	53242,13
23.04.2021	1714,84	56290,99	55727,85	55009,76	55282,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2021 12:15:17