

#11093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,88	0	32,79	32,36	32,12	32,12	0	24	0	0	67,2	39,8	27,39	0,57	0,5	-
25.04.2023	0,856	0	32,27	31,83	31,58	31,59	-0,01	24	0	0	67,3	40,1	27,13	0,56	0,5	-
26.04.2023	0,893	0	32,99	32,55	32,3	32,31	-0,01	24	0	0	67,5	39,8	27,69	0,56	0,5	-
27.04.2023	0,915	0	32,22	31,77	31,55	31,53	0,02	24	0	0	68,3	39,3	28,98	0,56	0,5	-
28.04.2023	0,879	0,001	31,86	31,47	31,19	31,23	-0,04	24	0	0	68,1	39,8	28,28	0,57	0,5	-
29.04.2023	0,878	0	32,12	31,83	31,45	31,59	-0,14	24	0	0	68	39,9	28,13	0,56	0,5	-
30.04.2023	0,876	0	32,51	32,29	31,86	32,05	-0,19	24	0	0	67,6	39,9	27,71	0,57	0,5	-
01.05.2023	0,904	0	32,69	32,51	31,99	32,27	-0,28	24	0	0	68	39,4	28,59	0,57	0,5	-
02.05.2023	0,878	0	32,5	32,34	31,83	32,1	-0,27	24	0	0	67,7	39,8	27,92	0,56	0,5	-
03.05.2023	0,881	0	33,36	33,22	32,67	32,98	-0,31	24	0	0	67,2	39,9	27,36	0,55	0,5	-
04.05.2023	0,891	0	35,08	34,91	34,35	34,66	-0,31	24	0	0	66,6	40,4	26,22	0,56	0,5	-
05.05.2023	0,865	0	32,38	32,18	31,71	31,94	-0,23	24	0	0	67,5	39,9	27,59	0,55	0,5	-
06.05.2023	0,898	0	33,73	33,49	33,04	33,25	-0,21	24	0	0	67,2	39,7	27,45	0,56	0,5	-
07.05.2023	0,889	0	33,58	33,32	32,89	33,08	-0,19	24	0	0	67,2	39,9	27,24	0,56	0,5	-
08.05.2023	0,886	0	33,36	33,06	32,66	32,82	-0,16	24	0	0	67,2	39,9	27,35	0,56	0,5	-
09.05.2023	0,922	0	34,25	33,92	33,54	33,68	-0,14	24	0	0	67,4	39,7	27,66	0,56	0,5	-
10.05.2023	0,883	0	33,16	32,84	32,44	32,6	-0,16	24	0	0	67,4	40	27,44	0,57	0,5	-
11.05.2023	0,832	0	31,57	31,22	30,91	30,98	-0,07	24	0	0	67,5	40,5	27,03	0,57	0,5	-
12.05.2023	0,847	0	32,13	31,77	31,46	31,53	-0,07	24	0	0	67,4	40,4	27	0,57	0,5	-
13.05.2023	0,87	0	32,65	32,27	31,99	32,03	-0,04	24	0	0	67,6	40,3	27,26	0,57	0,5	-
14.05.2023	0,86	0	32,14	31,76	31,47	31,52	-0,05	24	0	0	67,6	40,2	27,46	0,57	0,5	-
15.05.2023	0,815	0	30,96	30,6	30,29	30,36	-0,07	24	0	0	67,5	40,5	27,02	0,57	0,5	-
16.05.2023	0,827	0	31,77	31,41	31,13	31,17	-0,04	24	0	0	67,3	40,7	26,65	0,56	0,51	-
17.05.2023	0,826	0	33,97	33,64	33,3	33,37	-0,07	24	0	0	66,2	41,2	24,92	0,57	0,52	-
18.05.2023	0,839	0,001	34,69	34,31	33,99	34,04	-0,05	24	0	0	66,2	41,5	24,77	0,57	0,51	-
19.05.2023	0,823	0	31,51	31,03	30,85	30,79	0,06	24	0	0	67,4	40,8	26,55	0,58	0,51	-
20.05.2023	0,869	0,001	32,62	32,07	31,97	31,83	0,14	24	0	0	67,6	40,6	27,02	0,58	0,51	-
21.05.2023	0,859	0,001	32,71	32,11	32,04	31,86	0,18	24	0	0	67,4	40,7	26,66	0,58	0,51	-
22.05.2023	0,832	0,005	31,4	30,76	30,76	30,52	0,24	24	0	0	67,4	40,6	26,84	0,58	0,5	-
23.05.2023	0,779	0,008	30,67	30,03	30,07	29,79	0,28	24	0	0	67	41,3	25,65	0,57	0,5	-
Итого:	25,952	0	979,64	968,87	959,4	961,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,952															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1531,747	52170,87	51676,34	50988,89	51268
23.05.2023	1557,699	53150,51	52645,21	51948,29	52229,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:48:56