

#11081#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Московский 74, Калининград
 Номер абонента 4044
 Порядковый номер 6194
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00188687
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,886	0,001	31,42	31,02	30,78	30,78	0	24	0	0	68	39,2	28,8	0,57	0,48	-
27.04.2022	0,914	0,001	29,87	29,45	29,23	29,21	0,02	24	0	0	69,8	38,5	31,3	0,56	0,5	-
28.04.2022	0,883	0	29,97	29,57	29,35	29,33	0,02	24	0	0	69	38,9	30,1	0,55	0,5	-
29.04.2022	0,915	0	32,58	32,19	31,9	31,95	-0,05	24	0	0	68	39,2	28,78	0,55	0,5	-
30.04.2022	0,895	0	33,63	33,23	32,94	32,99	-0,05	24	0	0	67,1	39,9	27,23	0,55	0,5	-
01.05.2022	0,91	0	33,95	33,55	33,22	33,31	-0,09	24	0	0	67,3	39,7	27,59	0,55	0,5	-
02.05.2022	0,925	0	33,72	33,31	33,02	33,07	-0,05	24	0	0	67,4	39,3	28,04	0,55	0,5	-
03.05.2022	0,922	0	33,87	33,46	33,17	33,22	-0,05	24	0	0	67,2	39,3	27,88	0,55	0,5	-
04.05.2022	0,913	0	34,5	34,08	33,79	33,84	-0,05	24	0	0	67	39,9	27,1	0,56	0,5	-
05.05.2022	0,923	0	34,05	33,63	33,33	33,39	-0,06	24	0	0	67,2	39,5	27,67	0,56	0,5	-
06.05.2022	0,91	0	34,04	33,62	33,32	33,38	-0,06	24	0	0	67,2	39,8	27,4	0,56	0,5	-
07.05.2022	0,934	0	34,37	33,94	33,66	33,7	-0,04	24	0	0	67,2	39,4	27,81	0,56	0,5	-
08.05.2022	0,92	0,001	34,11	33,69	33,4	33,45	-0,05	24	0	0	67	39,3	27,7	0,56	0,5	-
09.05.2022	0,946	0	34,96	34,54	34,22	34,3	-0,08	24	0	0	67,1	39,3	27,78	0,56	0,5	-
10.05.2022	0,921	0	33,45	33,02	32,76	32,78	-0,02	24	0	0	67,4	39,3	28,14	0,57	0,5	-
11.05.2022	0,867	0	32,72	32,31	32,04	32,07	-0,03	24	0	0	67,2	40,1	27,12	0,57	0,5	-
12.05.2022	0,864	0	32,99	32,58	32,3	32,34	-0,04	24	0	0	67	40,1	26,83	0,57	0,5	-
13.05.2022	0,924	0	34,48	34,05	33,79	33,81	-0,02	24	0	0	67,2	39,8	27,36	0,57	0,5	-
14.05.2022	0,908	0	33,13	32,7	32,44	32,46	-0,02	24	0	0	67,6	39,6	28,01	0,57	0,5	-
15.05.2022	0,965	0,001	34,6	34,14	33,88	33,9	-0,02	24	0	0	67,6	39	28,52	0,57	0,5	-
16.05.2022	0,915	0	33,52	33,1	32,83	32,86	-0,03	24	0	0	67,2	39,3	27,91	0,57	0,5	-
17.05.2022	0,919	0	33,92	33,49	33,24	33,25	-0,01	24	0	0	67,2	39,6	27,62	0,57	0,5	-
18.05.2022	0,892	0	32,82	32,38	32,1	32,14	-0,04	24	0	0	67,6	39,6	27,95	0,57	0,5	-
19.05.2022	0,914	0	34,08	33,64	33,37	33,4	-0,03	24	0	0	67,4	39,9	27,48	0,57	0,5	-
20.05.2022	0,895	0	33,36	32,94	32,69	32,7	-0,01	24	0	0	67,1	39,7	27,4	0,57	0,5	-
21.05.2022	0,873	0	33,18	32,76	32,49	32,52	-0,03	24	0	0	67,1	40,1	26,96	0,57	0,5	-
22.05.2022	0,959	0	35,36	34,92	34,62	34,67	-0,05	24	0	0	67,4	39,6	27,75	0,57	0,5	-
23.05.2022	0,928	0	34,63	34,19	33,94	33,94	0	24	0	0	67,1	39,8	27,32	0,56	0,5	-
Итого:	25,54	0	937,28	925,5	917,82	918,76	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,54															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	800,031	26686,89	26437,45	26081,44	26230,22
23.05.2022	825,571	27624,17	27362,95	26999,26	27148,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:40:08