

#11095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 0,91 | 0,003 | 33,62 | 33,07 | 32,95 | 32,83 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 38,7 | 27,5 | 0,57 | 0,51 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,887 | 0,001 | 34,17 | 33,68 | 33,48 | 33,43 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 39,2 | 26,44 | 0,57 | 0,51 | - |
| 26.05.2021 | 0,883 | 0,001 | 33,37 | 32,93 | 32,68 | 32,69 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 39,1 | 27,04 | 0,57 | 0,51 | - |
| 27.05.2021 | 0,836 | 0 | 31,3 | 30,87 | 30,68 | 30,63 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 39 | 27,21 | 0,57 | 0,51 | - |
| 28.05.2021 | 0,716 | 0,002 | 28,19 | 27,8 | 27,64 | 27,57 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 66 | 40,1 | 25,83 | 0,57 | 0,51 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,855 | 0 | 33,41 | 33,04 | 32,75 | 32,8 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 39,7 | 26,19 | 0,57 | 0,51 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,894 | 0 | 35,33 | 35,01 | 34,59 | 34,77 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 40,1 | 26,06 | 0,57 | 0,51 | - |
| 31.05.2021 | 0,873 | 0 | 33,72 | 33,43 | 33 | 33,19 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 39,6 | 26,69 | 0,57 | 0,51 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,834 | 0 | 32,54 | 32,25 | 31,9 | 32,01 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 39,8 | 26,3 | 0,56 | 0,52 | - |
| 02.06.2021 | 0,874 | 0 | 34,25 | 33,95 | 33,57 | 33,71 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 66 | 39,7 | 26,29 | 0,56 | 0,51 | - |
| 03.06.2021 | 0,858 | 0 | 32,82 | 32,55 | 32,18 | 32,31 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 39,5 | 26,8 | 0,56 | 0,52 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,792 | 0 | 31,29 | 31,04 | 30,69 | 30,8 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 40,3 | 25,84 | 0,56 | 0,52 | - |
| 05.06.2021 | 0,83 | 0 | 33,53 | 33,29 | 32,87 | 33,05 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 40,3 | 25,59 | 0,56 | 0,52 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,838 | 0 | 33,08 | 32,84 | 32,4 | 32,6 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 40,1 | 26,14 | 0,56 | 0,52 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,745 | 0 | 30,62 | 30,39 | 30 | 30,15 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40,6 | 25,12 | 0,56 | 0,52 | - |
| 08.06.2021 | 0,69 | 0 | 27,76 | 27,5 | 27,21 | 27,26 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 40,4 | 25,42 | 0,56 | 0,51 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,719 | 0 | 28,89 | 28,64 | 28,31 | 28,4 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40,2 | 25,55 | 0,56 | 0,51 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,739 | 0 | 29,83 | 29,6 | 29,26 | 29,36 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40,3 | 25,4 | 0,56 | 0,51 | - |
| 11.06.2021 | 0,712 | 0 | 28,7 | 28,48 | 28,18 | 28,24 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 40,4 | 25,43 | 0,56 | 0,52 | - |
| 12.06.2021 | 0,707 | 0 | 29,03 | 28,81 | 28,49 | 28,57 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 40,8 | 24,97 | 0,57 | 0,52 | - |
| 13.06.2021 | 0,734 | 0 | 29,65 | 29,42 | 29,08 | 29,18 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40,4 | 25,32 | 0,57 | 0,52 | - |
| 14.06.2021 | 0,738 | 0 | 29,84 | 29,62 | 29,28 | 29,38 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 40,4 | 25,41 | 0,57 | 0,52 | - |
| 15.06.2021 | 0,728 | 0 | 29,02 | 28,79 | 28,47 | 28,55 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 40,2 | 25,63 | 0,57 | 0,52 | - |
| 16.06.2021 | 0,72 | 0 | 28,28 | 28,05 | 27,75 | 27,81 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 40,1 | 26,01 | 0,57 | 0,52 | - |
| 17.06.2021 | 0,69 | 0 | 26,82 | 26,59 | 26,3 | 26,35 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 66 | 39,6 | 26,32 | 0,57 | 0,52 | - |
| 18.06.2021 | 0,644 | 0 | 25,95 | 25,72 | 25,43 | 25,48 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 40,2 | 25,44 | 0,57 | 0,52 | - |
| 19.06.2021 | 0,662 | 0 | 26,41 | 26,2 | 25,9 | 25,96 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40 | 25,67 | 0,57 | 0,52 | - |
| 20.06.2021 | 0,683 | 0 | 27,6 | 27,38 | 27,08 | 27,14 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40,4 | 25,33 | 0,57 | 0,52 | - |
| 21.06.2021 | 0,608 | 0 | 25,4 | 25,19 | 24,91 | 24,95 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 41 | 24,44 | 0,57 | 0,52 | - |
| 22.06.2021 | 0,609 | 0 | 25,07 | 24,84 | 24,56 | 24,6 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 40,8 | 24,87 | 0,57 | 0,52 | - |
| 23.06.2021 | 0,619 | 0 | 25,39 | 25,17 | 24,91 | 24,93 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 40,8 | 24,93 | 0,57 | 0,52 | - |
| Итого: | 23,627 | 0 | 934,88 | 926,14 | 916,5 | 918,7 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,627 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.05.2021 | 99,382 | 3318,1 | 3281,59 | 3248,24 | 3258,75 |
| 23.06.2021 | 123,009 | 4252,98 | 4207,73 | 4164,74 | 4177,45 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:52:24