

#133879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК  
Московский 74, Калининград  
4044  
6194  
ВКТ-7  
00188687  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 1,042       | 0,031        | 59,56      | 58,34      | 58,24   | 57,56   | 0,68      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 52,8      | 17,38 | 0,57       | 0,54       | -              |
| 25.05.2025 | 0,947       | 0,023        | 40,31      | 39,33      | 39,43   | 38,87   | 0,56      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 46,4      | 23,46 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 26.05.2025 | 0,914       | 0,025        | 39,61      | 38,62      | 38,76   | 38,16   | 0,6       | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 46,9      | 22,96 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 27.05.2025 | 0,945       | 0,025        | 40,18      | 39,15      | 39,33   | 38,7    | 0,63      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 46,5      | 23,38 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 28.05.2025 | 0,932       | 0,025        | 40,09      | 39,07      | 39,26   | 38,59   | 0,67      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 46,8      | 23,01 | 0,57       | 0,53       | -              |
| 29.05.2025 | 0,885       | 0,026        | 39,18      | 38,15      | 38,31   | 37,67   | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 47,3      | 22,48 | 0,57       | 0,54       | -              |
| 30.05.2025 | 0,897       | 0,025        | 39,24      | 38,2       | 38,39   | 37,74   | 0,65      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 47,2      | 22,69 | 0,57       | 0,54       | -              |
| 31.05.2025 | 0,911       | 0,025        | 40,09      | 39,03      | 39,2    | 38,56   | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 47,2      | 22,53 | 0,57       | 0,54       | -              |
| 01.06.2025 | 0,941       | 0,027        | 40,73      | 39,66      | 39,86   | 39,18   | 0,68      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 47,1      | 22,84 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 02.06.2025 | 0,903       | 0,026        | 40         | 38,95      | 39,16   | 38,47   | 0,69      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 47,3      | 22,31 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 03.06.2025 | 0,873       | 0,026        | 38,82      | 37,79      | 37,99   | 37,32   | 0,67      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 47,5      | 22,27 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 04.06.2025 | 0,856       | 0,026        | 38,7       | 37,67      | 37,89   | 37,19   | 0,7       | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 47,9      | 21,83 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 05.06.2025 | 0,873       | 0,025        | 39,02      | 37,99      | 38,19   | 37,53   | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 47,7      | 22,07 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 06.06.2025 | 0,832       | 0,026        | 38,53      | 37,54      | 37,69   | 37,06   | 0,63      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 48,2      | 21,41 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 07.06.2025 | 0,887       | 0,027        | 39,56      | 38,54      | 38,71   | 38,07   | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 47,6      | 22,23 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 08.06.2025 | 0,89        | 0,025        | 40,26      | 39,24      | 39,39   | 38,77   | 0,62      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 47,7      | 21,87 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 09.06.2025 | 0,87        | 0,025        | 39,42      | 38,4       | 38,56   | 37,92   | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 47,7      | 21,91 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 10.06.2025 | 0,891       | 0,023        | 40,61      | 39,61      | 39,74   | 39,13   | 0,61      | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 47,6      | 21,77 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 11.06.2025 | 0,834       | 0,024        | 38,6       | 37,64      | 37,77   | 37,16   | 0,61      | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 48,3      | 21,4  | 0,58       | 0,54       | -              |
| 12.06.2025 | 0,872       | 0,024        | 39,35      | 38,37      | 38,48   | 37,89   | 0,59      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 47,7      | 22,04 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 13.06.2025 | 0,91        | 0,025        | 40,31      | 39,32      | 39,44   | 38,84   | 0,6       | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 47,5      | 22,41 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 14.06.2025 | 0,893       | 0,025        | 41,22      | 40,21      | 40,34   | 39,73   | 0,61      | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 47,9      | 21,52 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 15.06.2025 | 0,916       | 0,026        | 40,9       | 39,89      | 40,04   | 39,41   | 0,63      | 24          | 0          | 0      | 70        | 47,8      | 22,21 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 16.06.2025 | 0,841       | 0,028        | 38,85      | 37,82      | 38,04   | 37,35   | 0,69      | 24          | 0          | 0      | 70        | 48,6      | 21,4  | 0,57       | 0,54       | -              |
| 17.06.2025 | 0,906       | 0,034        | 40,66      | 39,45      | 39,78   | 38,97   | 0,81      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 48        | 21,91 | 0,58       | 0,53       | -              |
| 18.06.2025 | 0,883       | 0,029        | 40,93      | 39,81      | 40,05   | 39,34   | 0,71      | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 48,2      | 21,28 | 0,56       | 0,53       | -              |
| 19.06.2025 | 0,876       | 0,027        | 42,22      | 41,15      | 41,33   | 40,67   | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 48,7      | 20,55 | 0,57       | 0,53       | -              |
| 20.06.2025 | 0,886       | 0,025        | 39,13      | 38,12      | 38,27   | 37,64   | 0,63      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 47,8      | 22,35 | 0,57       | 0,53       | -              |
| 21.06.2025 | 0,925       | 0,024        | 41,45      | 40,44      | 40,56   | 39,96   | 0,6       | 24          | 0          | 0      | 70        | 47,8      | 22,25 | 0,57       | 0,53       | -              |
| 22.06.2025 | 0,926       | 0,024        | 41,51      | 40,51      | 40,6    | 40,03   | 0,57      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 47,7      | 22,18 | 0,57       | 0,53       | -              |
| 23.06.2025 | 0,9         | 0,022        | 40,46      | 39,51      | 39,59   | 39,04   | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 70        | 48        | 22,09 | 0,57       | 0,53       | -              |
| Итого:     | 27,857      | 0            | 1259,5     | 1227,52    | 1232,39 | 1212,52 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 27,857      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2025 | 318,401  | 13142,95 | 12759,77 | 12841,54 | 12622,82 |
| 23.06.2025 | 346,258  | 14402,45 | 13987,29 | 14073,93 | 13835,34 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 11:55:29