

#11091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,7	0,008	28,99	28,39	28,42	28,15	0,27	24	0	0	67	42,6	24,4	0,58	0,5	-
25.06.2023	0,688	0,009	28,65	28,05	28,11	27,81	0,3	24	0	0	67	42,8	24,13	0,58	0,5	-
26.06.2023	0,685	0,009	27,97	27,34	27,42	27,1	0,32	24	0	0	67,1	42,6	24,58	0,59	0,5	-
27.06.2023	0,768	0,007	30,78	30,14	30,16	29,9	0,26	24	0	0	67,3	42,2	25,11	0,31	0,3	-
28.06.2023	0,153	-0,007	21,37	21,98	21,1	21,79	-0,69	24	0	1	52,9	45	7,87	0,2	0,2	-
29.06.2023	-0,004	-0,005	0,48	1,04	0,48	1,04	-0,56	24	0	1	26,7	27,8	-1,02	0,2	0,2	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24	25,3	-1,33	0,2	0,2	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	24,3	-0,48	0,2	0,2	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,2	23,6	-0,4	0,2	0,2	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	23,2	-0,25	0,22	0,22	-
04.07.2023	0,001	0,001	1,19	1,29	1,19	1,29	-0,1	24	0	1	22,5	23	-0,44	0,38	0,38	-
05.07.2023	0	0	3,08	3,53	3,08	3,53	-0,45	24	0	1	23	23,1	-0,16	0,53	0,5	-
06.07.2023	0,164	0,004	31,34	31,35	31,07	31,17	-0,1	24	0	1	40,4	35,1	5,34	0,59	0,5	-
07.07.2023	0,719	0,008	29,17	28,52	28,56	28,28	0,28	24	0	0	66,9	42,1	24,82	0,59	0,49	-
08.07.2023	0,722	0,01	29,62	28,96	29,04	28,72	0,32	24	0	0	66,9	42,4	24,46	0,58	0,49	-
09.07.2023	0,748	0,007	29,86	29,2	29,24	28,96	0,28	24	0	0	67,2	41,9	25,26	0,57	0,49	-
10.07.2023	0,714	0,009	29,98	29,35	29,4	29,11	0,29	24	0	0	66,6	42,7	23,96	0,52	0,46	-
11.07.2023	0,508	0	27,97	27,81	27,51	27,57	-0,06	24	0	0	61,8	43,2	18,57	0,59	0,5	-
12.07.2023	0,725	0,008	29,19	28,6	28,62	28,36	0,26	24	0	0	67,2	42,1	25,13	0,59	0,5	-
13.07.2023	0,696	0,009	27,07	26,46	26,54	26,22	0,32	24	0	0	67,9	42,2	25,78	0,59	0,5	-
14.07.2023	0,698	0,013	26,56	25,9	26,04	25,66	0,38	24	0	0	68,4	42,1	26,31	0,59	0,5	-
15.07.2023	0,695	0,011	26,58	25,93	26,04	25,69	0,35	24	0	0	68,4	42,3	26,17	0,59	0,5	-
16.07.2023	0,698	0,011	26,19	25,55	25,66	25,31	0,35	24	0	0	68,6	41,9	26,77	0,58	0,5	-
17.07.2023	0,688	0,012	26,75	26,12	26,22	25,88	0,34	24	0	0	68,2	42,3	25,83	0,59	0,5	-
18.07.2023	0,689	0,014	25,77	25,15	25,28	24,91	0,37	24	0	0	68,8	42	26,75	0,56	0,5	-
19.07.2023	0,612	0,008	24,16	23,65	23,67	23,44	0,23	24	0	1	67,7	42,1	25,58	0,58	0,51	-
20.07.2023	0,699	0,007	28,43	27,87	27,88	27,63	0,25	24	0	0	67	42,2	24,71	0,6	0,51	-
21.07.2023	0,696	0,005	27,57	27,01	27,03	26,77	0,26	24	0	0	67,6	42,2	25,39	0,59	0,51	-
22.07.2023	0,706	0,005	28,45	27,91	27,87	27,67	0,2	24	0	0	67,3	42,1	25,14	0,59	0,51	-
23.07.2023	0,718	0,003	28,58	28,07	28,04	27,83	0,21	24	0	0	67,5	42,2	25,32	0,59	0,51	-
Итого:	14,886	0	645,75	635,17	633,67	629,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,886															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1581,191	54090,3	53566,6	52869,21	53143,52
23.07.2023	1596,077	54736,05	54201,77	53502,88	53773,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 13:03:26