

#11096#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК  
 Адрес потребителя Московский 74, Калининград  
 Номер абонента 4044  
 Порядковый номер 6194  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00188687  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,713	0	27,95	27,73	27,39	27,49	-0,1	24	0	0	67	40,9	26,13	0,57	0,51	-
25.07.2021	0,752	0	28,32	28,1	27,75	27,86	-0,11	24	0	0	67,4	40,1	27,29	0,58	0,51	-
26.07.2021	0,59	0	24,6	24,41	24,11	24,16	-0,05	24	0	1	67,5	43	24,52	0,58	0,51	-
27.07.2021	0,673	0	25,2	24,95	24,69	24,71	-0,02	24	0	0	67,4	40	27,32	0,57	0,51	-
28.07.2021	0,699	0	27,08	26,84	26,57	26,6	-0,03	24	0	0	67,3	41	26,34	0,58	0,51	-
29.07.2021	0,697	0	27,19	26,94	26,65	26,7	-0,05	24	0	0	67,2	41	26,26	0,58	0,51	-
30.07.2021	0,729	0	27,38	27,12	26,83	26,88	-0,05	24	0	0	67,5	40,2	27,29	0,58	0,51	-
31.07.2021	0,768	0	28,73	28,46	28,16	28,22	-0,06	24	0	0	67,6	40,2	27,36	0,57	0,51	-
01.08.2021	0,756	0	29,02	28,76	28,45	28,52	-0,07	24	0	0	67,1	40,3	26,75	0,58	0,51	-
02.08.2021	0,728	0	28,2	27,95	27,65	27,71	-0,06	24	0	0	67,2	40,7	26,48	0,58	0,52	-
03.08.2021	0,736	0	28,19	27,91	27,62	27,67	-0,05	24	0	0	67,3	40,5	26,79	0,57	0,52	-
04.08.2021	0,763	0	28,46	28,17	27,89	27,93	-0,04	24	0	0	67,3	39,9	27,43	0,57	0,52	-
05.08.2021	0,785	0	30,06	29,79	29,48	29,55	-0,07	24	0	0	67	40,2	26,77	0,57	0,52	-
06.08.2021	0,751	0	28,81	28,55	28,23	28,31	-0,08	24	0	0	67	40,2	26,72	0,58	0,52	-
07.08.2021	0,751	0	28,74	28,48	28,18	28,24	-0,06	24	0	0	67,2	40,6	26,66	0,57	0,52	-
08.08.2021	0,795	0	29,61	29,34	28,97	29,1	-0,13	24	0	0	67,5	39,8	27,64	0,57	0,52	-
09.08.2021	0,77	0	29,21	28,98	28,64	28,74	-0,1	24	0	0	67,2	40,1	27,1	0,57	0,52	-
10.08.2021	0,782	0	29,28	29,05	28,68	28,81	-0,13	24	0	0	67,4	39,9	27,49	0,57	0,52	-
11.08.2021	0,752	0	28,62	28,39	28,05	28,15	-0,1	24	0	0	67,3	40,3	26,97	0,57	0,52	-
12.08.2021	0,779	0	28,89	28,65	28,3	28,41	-0,11	24	0	0	67,5	39,8	27,69	0,57	0,52	-
13.08.2021	0,774	0	28,93	28,7	28,34	28,46	-0,12	24	0	0	67,4	39,9	27,48	0,57	0,52	-
14.08.2021	0,732	0	28,52	28,3	27,96	28,06	-0,1	24	0	0	67	40,8	26,29	0,57	0,52	-
15.08.2021	0,777	0	28,92	28,68	28,32	28,44	-0,12	24	0	0	67,5	39,9	27,59	0,57	0,52	-
16.08.2021	0,772	0	28,75	28,49	28,19	28,25	-0,06	24	0	0	67,4	40	27,37	0,57	0,52	-
17.08.2021	0,776	0	29,54	29,29	28,95	29,05	-0,1	24	0	0	67	40,1	26,91	0,57	0,52	-
18.08.2021	0,812	0	30,46	30,19	29,85	29,95	-0,1	24	0	0	67,2	39,9	27,3	0,57	0,52	-
19.08.2021	0,788	0	29,4	29,15	28,79	28,91	-0,12	24	0	0	67,3	39,7	27,55	0,57	0,52	-
20.08.2021	0,799	0	29,56	29,3	28,95	29,06	-0,11	24	0	0	67,3	39,6	27,72	0,57	0,52	-
21.08.2021	0,798	0	29,9	29,65	29,29	29,41	-0,12	24	0	0	67,3	39,9	27,42	0,57	0,52	-
22.08.2021	0,839	0	30,59	30,33	29,97	30,09	-0,12	24	0	0	67,5	39,4	28,12	0,57	0,52	-
23.08.2021	0,811	0	29,86	29,62	29,27	29,38	-0,11	24	0	0	67,5	39,7	27,8	0,57	0,52	-
Итого:	23,447	0	887,97	880,27	870,17	872,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,447															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	135,933	4804,97	4755	4706,35	4719,7
23.08.2021	159,38	5692,94	5635,27	5576,52	5592,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.08.2021 19:42:15