

#11079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,846	0,002	32,64	32,08	31,97	31,84	0,13	24	0	0	66,6	40,3	26,27	0,58	0,5	-
25.07.2022	0,838	0	32,32	31,79	31,65	31,55	0,1	24	0	0	66,8	40,4	26,36	0,58	0,5	-
26.07.2022	0,825	0,003	31,63	31,11	31,03	30,87	0,16	24	0	0	66,4	40	26,41	0,58	0,5	-
27.07.2022	0,84	0,001	34,33	33,89	33,63	33,65	-0,02	24	0	0	66,4	41,4	25,05	0,58	0,5	-
28.07.2022	0,817	0	34,14	33,83	33,41	33,59	-0,18	24	0	0	66,3	41,6	24,64	0,58	0,5	-
29.07.2022	0,8	0	32,9	32,62	32,21	32,38	-0,17	24	0	0	66,8	41,7	25,1	0,58	0,5	-
30.07.2022	0,801	0	32,64	32,38	31,93	32,14	-0,21	24	0	0	66,9	41,6	25,34	0,58	0,5	-
31.07.2022	0,857	0	34,79	34,56	34,07	34,32	-0,25	24	0	0	66,6	41,1	25,42	0,57	0,5	-
01.08.2022	0,83	0	34,07	33,86	33,36	33,62	-0,26	24	0	0	66,7	41,5	25,2	0,57	0,49	-
02.08.2022	0,841	0	33,99	33,78	33,3	33,54	-0,24	24	0	0	66,9	41,5	25,42	0,57	0,49	-
03.08.2022	0,819	0	33,84	33,67	33,12	33,43	-0,31	24	0	0	66,7	41,7	25,06	0,58	0,5	-
04.08.2022	0,808	0	33,55	33,36	32,85	33,12	-0,27	24	0	0	66,6	41,8	24,84	0,59	0,5	-
05.08.2022	0,817	0	33,26	33,07	32,56	32,83	-0,27	24	0	0	66,9	41,5	25,41	0,58	0,5	-
06.08.2022	0,776	0	32,2	32,04	31,55	31,8	-0,25	24	0	0	66,8	41,9	24,86	0,58	0,5	-
07.08.2022	0,818	0	33,31	33,15	32,65	32,91	-0,26	24	0	0	66,9	41,5	25,33	0,57	0,5	-
08.08.2022	0,767	0	32,19	32,06	31,51	31,82	-0,31	24	0	0	66,8	42	24,76	0,57	0,5	-
09.08.2022	0,803	0	33,42	33,29	32,74	33,05	-0,31	24	0	0	66,6	41,8	24,78	0,57	0,5	-
10.08.2022	0,754	0	32,3	32,18	31,65	31,94	-0,29	24	0	0	66,4	42,2	24,2	0,57	0,51	-
11.08.2022	0,755	0	32,96	32,87	32,3	32,63	-0,33	24	0	0	66,2	42,4	23,81	0,57	0,51	-
12.08.2022	0,75	0	32,51	32,42	31,81	32,18	-0,37	24	0	0	66,4	42,3	24,09	0,57	0,5	-
13.08.2022	0,747	0	32,22	32,12	31,54	31,88	-0,34	24	0	0	66,4	42,4	24,01	0,57	0,5	-
14.08.2022	0,766	0	32,63	32,54	31,98	32,3	-0,32	24	0	0	66,4	42,1	24,33	0,58	0,5	-
15.08.2022	0,563	0	24,27	24,19	23,77	24,01	-0,24	24	0	1	66,4	42,3	24,08	0,58	0,5	-
16.08.2022	0,589	0	24,7	24,61	24,21	24,44	-0,23	24	0	1	66,5	41,8	24,75	0,57	0,5	-
17.08.2022	0,757	0	32,27	32,13	31,61	31,89	-0,28	24	0	0	66,4	42,1	24,24	0,57	0,5	-
18.08.2022	0,721	0	31,26	31,1	30,64	30,86	-0,22	24	0	0	66,5	42,6	23,87	0,58	0,5	-
19.08.2022	0,732	0	31,56	31,36	30,92	31,12	-0,2	24	0	0	66,5	42,6	23,92	0,58	0,5	-
20.08.2022	0,711	0	31,57	31,36	30,94	31,12	-0,18	24	0	0	66,4	43,1	23,26	0,58	0,5	-
21.08.2022	0,737	0	31,28	31,03	30,66	30,79	-0,13	24	0	0	66,8	42,6	24,16	0,57	0,51	-
22.08.2022	0,728	0	31,18	30,93	30,55	30,69	-0,14	24	0	0	66,8	42,8	24,01	0,56	0,51	-
23.08.2022	0,735	0	31,47	31,18	30,83	30,94	-0,11	24	0	0	66,6	42,6	24	0,55	0,51	-
Итого:	23,948	0	997,4	990,56	976,95	983,25	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,948															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	866,495	29245,28	28970,36	28587,55	28744,88
23.08.2022	890,443	30242,68	29960,92	29564,5	29728,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:30:49