

#145181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,806	0,038	40,22	38,84	39,27	38,36	0,91	24	0	0	70	50,5	19,43	0,58	0,53	-
25.07.2025	0,816	0,033	40,31	39,05	39,37	38,57	0,8	24	0	0	70	50,2	19,85	0,58	0,53	-
26.07.2025	0,796	0,031	39,58	38,39	38,67	37,91	0,76	24	0	0	70,2	50,4	19,74	0,58	0,53	-
27.07.2025	0,847	0,029	41,17	39,95	40,2	39,47	0,73	24	0	0	70	49,8	20,29	0,58	0,53	-
28.07.2025	0,78	0,029	38,91	37,77	38,03	37,29	0,74	24	0	0	70,2	50,6	19,63	0,57	0,52	-
29.07.2025	0,793	0,031	40,03	38,85	39,12	38,37	0,75	24	0	0	69,8	50,4	19,39	0,56	0,53	-
30.07.2025	0,827	0,031	42,43	41,21	41,48	40,73	0,75	24	0	0	69,5	50,3	19,17	0,57	0,52	-
31.07.2025	0,839	0,03	41,98	40,74	41,02	40,26	0,76	24	0	0	69,9	50,2	19,63	0,57	0,52	-
01.08.2025	0,815	0,028	40,98	39,77	40,02	39,29	0,73	24	0	0	69,9	50,4	19,47	0,58	0,52	-
02.08.2025	0,808	0,03	41,52	40,31	40,56	39,83	0,73	24	0	0	69,8	50,7	19,07	0,58	0,52	-
03.08.2025	0,85	0,034	44,32	43,06	43,35	42,56	0,79	24	0	0	69,2	50,4	18,82	0,58	0,52	-
04.08.2025	0,843	0,028	40,72	39,5	39,77	39,05	0,72	24	0	0	70,3	49,8	20,44	0,57	0,53	-
05.08.2025	0,843	0,03	42,67	41,44	41,71	40,96	0,75	24	0	0	69,6	50,1	19,46	0,58	0,53	-
06.08.2025	0,835	0,032	42,54	41,3	41,58	40,82	0,76	24	0	0	69,8	50,6	19,21	0,54	0,49	-
07.08.2025	0,58	0,025	27,73	26,81	27,11	26,5	0,61	24	0	1	69,8	49,4	20,41	0,57	0,53	-
08.08.2025	0,826	0,045	39,94	38,6	39,05	38,12	0,93	24	0	0	69,5	49,4	20,13	0,57	0,53	-
09.08.2025	0,844	0,035	42,92	41,61	41,97	41,13	0,84	24	0	0	69,4	50,2	19,23	0,57	0,53	-
10.08.2025	0,859	0,033	42,38	41,12	41,42	40,64	0,78	24	0	0	69,6	49,6	19,95	0,57	0,53	-
11.08.2025	0,843	0,032	43,22	41,95	42,25	41,47	0,78	24	0	0	69,4	50,2	19,17	0,57	0,53	-
12.08.2025	0,884	0,032	43,68	42,41	42,72	41,92	0,8	24	0	0	69,3	49,5	19,86	0,58	0,54	-
13.08.2025	0,814	0,034	41,78	40,52	40,82	40,04	0,78	24	0	0	69,6	50,5	19,09	0,57	0,54	-
14.08.2025	0,804	0,03	42,37	41,12	41,41	40,64	0,77	24	0	0	69,1	50,6	18,54	0,57	0,54	-
15.08.2025	0,809	0,034	42,3	41,02	41,34	40,54	0,8	24	0	0	69,2	50,5	18,67	0,57	0,54	-
16.08.2025	0,804	0,031	41,65	40,39	40,69	39,91	0,78	24	0	0	69,4	50,5	18,87	0,57	0,54	-
17.08.2025	0,843	0,034	43,92	42,61	42,94	42,13	0,81	24	0	0	69,1	50,3	18,75	0,58	0,54	-
18.08.2025	0,811	0,033	42,36	41,08	41,4	40,6	0,8	24	0	0	69,4	50,7	18,76	0,56	0,53	-
19.08.2025	0,829	0,035	44,64	43,34	43,68	42,85	0,83	24	0	0	68,8	50,7	18,12	0,55	0,52	-
20.08.2025	0,826	0,036	43,4	42,09	42,44	41,61	0,83	24	0	0	69	50,5	18,57	0,56	0,53	-
21.08.2025	0,855	0,037	44,27	42,95	43,3	42,46	0,84	24	0	0	69,2	50,3	18,86	0,57	0,53	-
22.08.2025	0,841	0,034	43,73	42,42	42,77	41,94	0,83	24	0	0	69,3	50,5	18,81	0,56	0,53	-
23.08.2025	0,876	0,037	45,99	44,64	44,99	44,15	0,84	24	0	0	69	50,4	18,62	0,56	0,53	-
Итого:	25,446	0	1293,66	1254,86	1264,45	1240,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,446															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	364,795	15274,73	14833,45	14927,17	14671,16
23.08.2025	390,241	16568,39	16088,31	16191,62	15911,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:53:50