

#11098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,813	0	30,05	29,8	29,44	29,56	-0,12	24	0	0	67,4	39,6	27,81	0,57	0,52	-
25.08.2021	0,8	0	30,09	29,84	29,47	29,6	-0,13	24	0	0	67,2	39,9	27,31	0,57	0,52	-
26.08.2021	0,825	0	30,5	30,26	29,88	30,02	-0,14	24	0	0	67,3	39,5	27,82	0,57	0,52	-
27.08.2021	0,828	0	30,24	29,99	29,61	29,75	-0,14	24	0	0	67,5	39,4	28,11	0,57	0,52	-
28.08.2021	0,822	0	30,37	30,16	29,73	29,92	-0,19	24	0	0	67,6	39,7	27,89	0,57	0,52	-
29.08.2021	0,84	0	30,87	30,66	30,26	30,42	-0,16	24	0	0	67,4	39,5	27,94	0,57	0,52	-
30.08.2021	0,817	0	30,23	30,04	29,6	29,8	-0,2	24	0	0	67,4	39,4	27,97	0,57	0,52	-
31.08.2021	0,831	0	30,22	29,98	29,59	29,74	-0,15	24	0	0	67,6	39,3	28,3	0,57	0,52	-
01.09.2021	0,835	0	30,49	30,22	29,89	29,98	-0,09	24	0	0	67,5	39,5	28	0,57	0,52	-
02.09.2021	0,84	0	31,06	30,83	30,44	30,59	-0,15	24	0	0	67,3	39,5	27,75	0,57	0,52	-
03.09.2021	0,812	0	30,2	29,99	29,57	29,75	-0,18	24	0	0	67,3	39,5	27,76	0,57	0,52	-
04.09.2021	0,843	0	30,6	30,38	29,94	30,14	-0,2	24	0	0	67,6	39,2	28,37	0,57	0,52	-
05.09.2021	0,88	0	31,78	31,55	31,13	31,31	-0,18	24	0	0	67,6	39,1	28,48	0,57	0,52	-
06.09.2021	0,839	0	30,88	30,66	30,26	30,42	-0,16	24	0	0	67,4	39,3	28,01	0,57	0,52	-
07.09.2021	0,823	0	31,37	31,16	30,74	30,92	-0,18	24	0	0	66,9	40	26,95	0,58	0,52	-
08.09.2021	0,858	0	30,98	30,75	30,36	30,51	-0,15	24	0	0	67,8	39,4	28,45	0,57	0,52	-
09.09.2021	0,836	0	30,62	30,39	29,98	30,15	-0,17	24	0	0	67,3	39,1	28,18	0,57	0,52	-
10.09.2021	0,808	0	29,91	29,69	29,29	29,45	-0,16	24	0	0	67,3	39,6	27,76	0,58	0,52	-
11.09.2021	0,788	0	29,79	29,58	29,18	29,34	-0,16	24	0	0	67,4	40,1	27,22	0,58	0,52	-
12.09.2021	0,853	0	30,79	30,57	30,15	30,33	-0,18	24	0	0	67,6	39,1	28,53	0,58	0,52	-
13.09.2021	0,821	0	29,83	29,62	29,24	29,38	-0,14	24	0	0	67,6	39,3	28,28	0,57	0,52	-
14.09.2021	0,801	0	30,68	30,5	30,04	30,25	-0,21	24	0	0	66,6	39,7	26,91	0,58	0,52	-
15.09.2021	0,798	0	29,87	29,65	29,27	29,41	-0,14	24	0	0	67,5	40	27,47	0,58	0,52	-
16.09.2021	0,834	0	30,65	30,44	30,03	30,2	-0,17	24	0	0	67,5	39,5	28,05	0,58	0,52	-
17.09.2021	0,786	0	29,31	29,12	28,74	28,88	-0,14	24	0	0	67,4	39,9	27,54	0,57	0,52	-
18.09.2021	0,87	0	31,35	31,11	30,71	30,87	-0,16	24	0	0	67,6	39,1	28,43	0,57	0,52	-
19.09.2021	0,945	0	33,54	33,3	32,86	33,06	-0,2	24	0	0	67,6	38,6	28,98	0,57	0,52	-
20.09.2021	0,854	0	31,19	30,96	30,55	30,72	-0,17	24	0	0	67,5	39,3	28,16	0,57	0,52	-
21.09.2021	0,88	0	31,96	31,73	31,32	31,49	-0,17	24	0	0	67,4	39,2	28,27	0,57	0,52	-
22.09.2021	0,862	0	31,51	31,27	30,86	31,03	-0,17	24	0	0	67,4	39,4	28,03	0,56	0,52	-
23.09.2021	0,861	0	32,2	31,97	31,56	31,73	-0,17	24	0	0	67	39,6	27,44	0,56	0,52	-
Итого:	25,903	0	953,13	946,17	933,69	938,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,903															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	159,38	5692,94	5635,27	5576,52	5592,52
23.09.2021	185,283	6646,07	6581,44	6510,21	6531,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:57:02