

#148614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,931	0,042	47,77	46,35	46,77	45,84	0,93	24	0	0	69	50	19,02	0,56	0,53	-
25.08.2025	0,893	0,041	46,88	45,5	45,91	44,97	0,94	24	0	0	68,8	50,3	18,52	0,57	0,53	-
26.08.2025	0,894	0,037	44,87	43,51	43,9	43,03	0,87	24	0	0	69,5	50	19,49	0,56	0,53	-
27.08.2025	0,906	0,037	47,52	46,12	46,52	45,63	0,89	24	0	0	68,8	50,2	18,65	0,57	0,53	-
28.08.2025	0,882	0,037	46,38	45,04	45,42	44,54	0,88	24	0	1	68,6	50,1	18,5	0,57	0,53	-
29.08.2025	0,854	0,032	45,62	44,31	44,63	43,83	0,8	24	0	0	69	50,6	18,34	0,57	0,53	-
30.08.2025	0,906	0,038	46,27	44,93	45,29	44,43	0,86	24	0	0	69,2	50,1	19,15	0,57	0,53	-
31.08.2025	0,89	0,034	46,27	44,94	45,28	44,45	0,83	24	0	0	69,2	50,3	18,86	0,57	0,53	-
01.09.2025	0,864	0,037	45,36	44,05	44,4	43,56	0,84	24	0	0	69,1	50,5	18,63	0,56	0,53	-
02.09.2025	0,832	0,034	45,73	44,45	44,76	43,95	0,81	24	0	0	68,5	50,7	17,79	0,57	0,53	-
03.09.2025	0,838	0,035	43,71	42,41	42,75	41,93	0,82	24	0	0	69,2	50,5	18,75	0,57	0,53	-
04.09.2025	0,849	0,035	42,88	41,57	41,92	41,09	0,83	24	0	0	69,7	50,3	19,38	0,58	0,53	-
05.09.2025	0,826	0,033	42,32	41,04	41,36	40,55	0,81	24	0	0	69,5	50,4	19,09	0,58	0,53	-
06.09.2025	0,835	0,032	42,99	41,68	42,02	41,2	0,82	24	0	0	69,3	50,4	18,94	0,57	0,53	-
07.09.2025	0,907	0,037	44,71	43,33	43,73	42,85	0,88	24	0	0	69,6	49,7	19,89	0,58	0,53	-
08.09.2025	0,846	0,035	42	40,71	41,03	40,23	0,8	24	0	0	70	50,2	19,82	0,57	0,53	-
09.09.2025	0,817	0,038	41,48	40,2	40,58	39,72	0,86	24	0	0	69,3	50,2	19,14	0,57	0,53	-
10.09.2025	0,82	0,039	43,04	41,73	42,16	41,25	0,91	24	0	0	68,9	50,4	18,49	0,57	0,53	-
11.09.2025	0,861	0,05	44,36	42,81	43,41	42,29	1,12	24	0	0	69,2	50,5	18,67	0,57	0,53	-
12.09.2025	0,812	0,075	38,96	36,9	38,15	36,43	1,72	24	0	0	69,4	50,1	19,26	0,57	0,53	-
13.09.2025	0,813	0,035	40,22	39	39,36	38,52	0,84	24	0	0	69,2	49,6	19,69	0,57	0,53	-
14.09.2025	0,875	0,034	45,86	44,59	44,9	44,09	0,81	24	0	0	68,7	50	18,73	0,58	0,53	-
15.09.2025	0,895	0,034	47,15	45,86	46,16	45,33	0,83	24	0	0	69	50,4	18,56	0,58	0,53	-
16.09.2025	0,859	0,029	46,61	45,37	45,62	44,88	0,74	24	0	0	69	50,9	18,05	0,58	0,53	-
17.09.2025	0,882	0,03	47,72	46,48	46,72	45,97	0,75	24	0	0	68,8	50,6	18,13	0,58	0,53	-
18.09.2025	0,873	0,031	47,14	45,91	46,14	45,37	0,77	24	0	0	68,9	50,7	18,18	0,58	0,53	-
19.09.2025	0,854	0,027	45,15	43,98	44,18	43,47	0,71	24	0	0	69,3	50,7	18,6	0,58	0,54	-
20.09.2025	0,909	0,03	48,26	47	47,25	46,48	0,77	24	0	0	68,8	50,4	18,45	0,58	0,54	-
21.09.2025	0,912	0,03	47,4	46,15	46,39	45,65	0,74	24	0	0	69	50	18,95	0,57	0,54	-
22.09.2025	0,849	0,031	47,57	46,36	46,6	45,85	0,75	24	0	0	68,3	50,8	17,49	0,57	0,53	-
23.09.2025	0,883	0,03	47,14	45,93	46,16	45,39	0,77	24	0	0	68,8	50,5	18,36	0,57	0,53	-
Итого:	26,867	0	1399,34	1358,21	1369,47	1342,77	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,867															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	390,241	16568,39	16088,31	16191,62	15911,28
23.09.2025	417,108	17967,73	17446,52	17561,09	17254,05

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.09.2025 10:01:51