

#11108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 24.12.2022

Потребитель Свеча, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Московский 74, Калининград
Номер абонента 4044
Порядковый номер 6194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 2,986 | -0,009 | 94,68 | 93,84 | 92,32 | 93,05 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 41,8 | 32,68 | 0,59 | 0,57 | - |
| 25.11.2022 | 4,285 | -0,023 | 139,21 | 137,93 | 135,39 | 136,49 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 47,1 | 31,99 | 0,59 | 0,57 | - |
| 26.11.2022 | 4,472 | -0,028 | 156,83 | 155,51 | 152,58 | 153,75 | -1,17 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 48,8 | 29,63 | 0,59 | 0,57 | - |
| 27.11.2022 | 4,337 | -0,027 | 167,3 | 166,1 | 163,07 | 164,23 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 48,8 | 26,89 | 0,58 | 0,57 | - |
| 28.11.2022 | 3,966 | -0,018 | 146,6 | 145,44 | 142,99 | 143,95 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 46,5 | 28,04 | 0,58 | 0,57 | - |
| 29.11.2022 | 3,479 | -0,006 | 113,2 | 112,13 | 110,41 | 111,17 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 42,7 | 31,8 | 0,59 | 0,57 | - |
| 30.11.2022 | 3,674 | -0,009 | 119,07 | 117,93 | 116,07 | 116,9 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 43,4 | 31,96 | 0,59 | 0,57 | - |
| 01.12.2022 | 3,712 | -0,01 | 122,2 | 121,01 | 119,07 | 119,87 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 44,7 | 31,47 | 0,59 | 0,57 | - |
| 02.12.2022 | 3,645 | -0,003 | 109,77 | 108,53 | 106,91 | 107,58 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 43 | 34,36 | 0,59 | 0,57 | - |
| 03.12.2022 | 3,662 | 0 | 102,12 | 100,8 | 99,36 | 99,98 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 41,7 | 37,09 | 0,59 | 0,57 | - |
| 04.12.2022 | 3,883 | -0,01 | 116,05 | 114,71 | 112,93 | 113,69 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 43,5 | 34,65 | 0,59 | 0,57 | - |
| 05.12.2022 | 3,696 | -0,002 | 110,43 | 109,17 | 107,57 | 108,26 | -0,69 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 42,2 | 34,63 | 0,59 | 0,57 | - |
| 06.12.2022 | 3,71 | -0,007 | 118,56 | 117,38 | 115,54 | 116,33 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 43,5 | 32,4 | 0,59 | 0,57 | - |
| 07.12.2022 | 3,671 | -0,005 | 117,32 | 116,14 | 114,39 | 115,1 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 43 | 32,35 | 0,59 | 0,57 | - |
| 08.12.2022 | 3,544 | -0,005 | 110,62 | 109,47 | 107,8 | 108,52 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 42,8 | 33,16 | 0,59 | 0,57 | - |
| 09.12.2022 | 3,617 | -0,002 | 106,92 | 105,67 | 104,07 | 104,77 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 78 | 42,9 | 35,04 | 0,59 | 0,57 | - |
| 10.12.2022 | 3,86 | -0,003 | 109,64 | 108,27 | 106,59 | 107,29 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 43,7 | 36,46 | 0,58 | 0,57 | - |
| 11.12.2022 | 3,803 | 0 | 101,76 | 100,4 | 98,93 | 99,6 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 41,1 | 38,7 | 0,59 | 0,57 | - |
| 12.12.2022 | 3,762 | -0,007 | 111,21 | 109,91 | 108,21 | 108,97 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 43,2 | 35,04 | 0,59 | 0,57 | - |
| 13.12.2022 | 3,676 | -0,002 | 108,44 | 107,18 | 105,59 | 106,24 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 42,6 | 35,05 | 0,58 | 0,57 | - |
| 14.12.2022 | 3,636 | -0,001 | 97,94 | 96,63 | 95,22 | 95,85 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 80 | 41,6 | 38,47 | 0,58 | 0,56 | - |
| 15.12.2022 | 3,762 | -0,002 | 92,84 | 91,38 | 90,05 | 90,62 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 41,2 | 42,01 | 0,58 | 0,57 | - |
| 16.12.2022 | 4,035 | -0,003 | 105,37 | 103,79 | 102,24 | 102,89 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 82,9 | 43,1 | 39,74 | 0,57 | 0,56 | - |
| 17.12.2022 | 3,753 | -0,003 | 103,55 | 102,18 | 100,64 | 101,31 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 42,5 | 37,57 | 0,58 | 0,57 | - |
| 18.12.2022 | 4,401 | -0,007 | 121,34 | 119,67 | 117,77 | 118,55 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 82 | 44,4 | 37,64 | 0,58 | 0,57 | - |
| 19.12.2022 | 4,16 | -0,007 | 115,42 | 113,91 | 112,11 | 112,88 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 43,9 | 37,38 | 0,59 | 0,57 | - |
| 20.12.2022 | 4,572 | -0,03 | 176,25 | 174,89 | 171,69 | 172,89 | -1,2 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 49,5 | 26,97 | 0,59 | 0,57 | - |
| 21.12.2022 | 4,098 | -0,021 | 163,72 | 162,6 | 159,89 | 160,93 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,5 | 25,91 | 0,59 | 0,57 | - |
| 22.12.2022 | 3,996 | -0,024 | 169 | 167,97 | 165,18 | 166,24 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,9 | 24,49 | 0,59 | 0,57 | - |
| 23.12.2022 | 3,822 | -0,023 | 162,8 | 161,82 | 159,17 | 160,21 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 46,3 | 24,3 | 0,58 | 0,57 | - |
| 24.12.2022 | 3,374 | -0,002 | 118,56 | 117,56 | 115,86 | 116,58 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 41,9 | 29,36 | 0,59 | 0,57 | - |
| Итого: | 119,049 | 0 | 3808,72 | 3769,92 | 3709,61 | 3734,69 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 119,049 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2022 | 1042,095 | 35452,76 | 35121,5 | 34661,53 | 34852,5 |
| 24.12.2022 | 1161,144 | 39261,48 | 38891,42 | 38371,14 | 38587,19 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 8:32:42