

#116611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,315	-0,123	132,54	133,88	129,31	132	-2,69	24	0	0	73,7	54,7	19	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,203	-0,125	136,64	138,17	133,51	136,26	-2,75	24	0	0	71,8	54,2	17,59	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,208	-0,128	138,85	140,38	135,66	138,49	-2,83	24	0	0	71,3	54	17,38	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,14	-0,13	140,24	141,88	137,09	139,91	-2,82	24	0	0	71,1	54,4	16,71	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,174	-0,142	145,5	147,26	142,17	145,19	-3,02	24	0	0	71,6	55,2	16,42	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,145	-0,142	145,45	147,23	142,11	145,14	-3,03	24	0	0	71,4	55,1	16,24	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,901	-0,108	129,28	130,78	126,61	129,15	-2,54	24	0	0	67,5	51,4	16,02	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,085	-0,123	137,5	139,07	134,4	137,16	-2,76	24	0	0	70,8	54,2	16,58	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,287	-0,118	133,34	134,66	130,24	132,86	-2,62	24	0	0	72,4	53,8	18,62	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,394	-0,122	134,15	135,45	130,85	133,52	-2,67	24	0	0	74,4	55	19,39	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,416	-0,125	132,56	133,83	129,19	131,87	-2,68	24	0	0	76	56,2	19,82	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,317	-0,119	134,13	135,47	130,93	133,57	-2,64	24	0	0	73,5	54,8	18,77	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,315	-0,121	132,7	134	129,49	132,13	-2,64	24	0	0	73,8	54,8	18,97	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,205	-0,121	136,16	137,63	133,03	135,74	-2,71	24	0	0	71,6	54	17,64	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,389	-0,116	131,92	133,11	128,67	131,25	-2,58	24	0	0	74,3	54,7	19,64	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,644	-0,119	127,49	128,42	123,95	126,47	-2,52	24	0	0	79,5	57,1	22,45	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,788	-0,121	126,97	127,77	123,32	125,81	-2,49	24	0	0	81,2	57,5	23,73	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,827	-0,118	122,99	123,69	119,34	121,76	-2,42	24	0	0	82,8	58	24,81	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,739	-0,109	115,85	116,43	112,38	114,63	-2,25	23	1	1	83	57,6	25,47	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,838	-0,109	122,24	122,88	118,64	120,98	-2,34	24	0	0	82,6	57,5	25,01	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,755	-0,122	125,91	126,72	122,25	124,74	-2,49	24	0	0	81,7	58	23,67	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,739	-0,124	129,22	130,16	125,55	128,12	-2,57	24	0	0	80,8	57,8	22,93	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,755	-0,132	130,06	131,01	126,32	128,97	-2,65	24	0	0	81,2	58,2	22,99	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,786	-0,114	123,3	124,07	119,75	122,14	-2,39	24	0	0	81,8	57,5	24,35	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,055	-0,061	54,88	55,8	53,49	55,03	-1,54	24	0	1	75,6	54,5	21,1	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,796	-0,075	125,71	125,9	122,28	124,08	-1,8	24	0	0	79,4	55,7	23,65	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,665	-0,071	123,28	123,39	119,89	121,59	-1,7	24	0	0	79,3	56,3	23	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,744	-0,099	121,84	122,34	118,31	120,48	-2,17	24	0	0	81,7	57,5	24,19	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,669	-0,101	121,65	122,33	118,26	120,47	-2,21	24	0	0	80,3	56,7	23,59	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,51	-0,109	126,1	127,07	122,81	125,23	-2,42	24	0	0	77	55,5	21,5	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,481	-0,105	123,4	124,37	120,3	122,69	-2,39	24	0	0	75,4	53,8	21,65	0,6	0,4	-
Итого:	75,285	0	3961,85	3995,15	3860,1	3937,43	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,285															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	258,206	22256,23	22539,4	21745,38	22177,46
23.02.2025	333,491	26218,08	26534,55	25605,48	26114,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 13:49:15