

#11070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,504	-0,047	137,99	137,89	134,67	135,98	-1,31	24	0	0	73,3	54,2	19,07	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,391	-0,045	141,39	141,34	138,2	139,45	-1,25	24	0	0	71,3	53,6	17,77	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,34	-0,048	135,73	135,79	132,66	134,01	-1,35	24	0	0	71	52,9	18,15	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,419	-0,048	133,5	133,53	130,45	131,82	-1,37	24	0	0	71,6	52,6	19,04	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,518	-0,051	131,94	131,9	128,82	130,19	-1,37	24	0	0	73	52,9	20,1	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,578	-0,052	130,23	130,2	127,06	128,5	-1,44	24	0	0	74	53,2	20,86	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,638	-0,049	130,58	130,51	127,47	128,84	-1,37	24	0	0	73,2	52	21,2	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,961	-0,05	132,28	132,02	128,91	130,32	-1,41	24	0	0	76,1	52,6	23,51	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,963	-0,055	129,62	129,4	126,34	127,81	-1,47	24	0	0	75,6	51,6	24,02	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,138	-0,055	130,28	129,95	126,77	128,24	-1,47	24	0	0	78,2	52,9	25,33	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,084	-0,052	132,01	131,69	128,5	129,91	-1,41	24	0	0	77,8	53,2	24,55	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,982	-0,051	128,76	128,56	125,49	126,94	-1,45	24	0	0	75,9	51,6	24,33	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,843	-0,05	116,91	116,66	113,8	115,17	-1,37	22	2	1	77,7	52,2	25,58	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,119	-0,055	132,16	131,82	128,44	129,91	-1,47	24	0	0	80,6	55,7	24,88	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,869	-0,062	133,36	133,2	129,66	131,2	-1,54	24	0	0	79,6	56,9	22,76	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,805	-0,062	127,41	127,33	123,97	125,51	-1,54	24	0	0	78,6	55,3	23,29	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,546	-0,054	132,38	132,41	129,14	130,6	-1,46	24	0	0	74,3	54	20,31	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,353	-0,055	129,76	129,94	126,79	128,28	-1,49	24	0	0	71,5	52,3	19,14	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,385	-0,047	126,59	126,76	123,78	125,21	-1,43	24	0	0	70,8	51	19,82	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,4	-0,051	127,24	127,4	124,37	125,82	-1,45	24	0	0	71,3	51,4	19,89	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,435	-0,049	128,63	128,73	125,7	127,13	-1,43	24	0	0	71,3	51,4	19,93	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,475	-0,051	125,9	125,99	122,99	124,41	-1,42	24	0	0	72,1	51,4	20,68	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,471	-0,055	123,16	123,27	120,21	121,75	-1,54	24	0	0	73	51,8	21,19	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,614	-0,056	123,22	123,26	120,13	121,61	-1,48	24	0	0	75,8	53,5	22,38	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,782	-0,056	127,07	126,98	123,7	125,21	-1,51	24	0	0	77,9	54,8	23,13	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,745	-0,058	129,54	129,49	126,22	127,75	-1,53	24	0	0	76,3	53,9	22,37	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,804	-0,051	139,1	138,93	135,41	136,83	-1,42	24	0	0	78	56,7	21,27	0,6	0,4	-
Итого:	72,162	0	3516,74	3514,95	3429,65	3468,4	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,162															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	304,23	14988,86	15063,24	14599,98	14851,07
22.03.2021	376,392	18505,6	18578,19	18029,63	18319,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 12:05:56