

#75695#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,337	0,051	129,67	127,52	126,72	125,82	0,9	24	0	0	71	53	18,04	0,6	0,4	-
25.02.2024	2,395	0,057	130,47	128,22	127,52	126,53	0,99	24	0	0	71,2	52,9	18,34	0,6	0,4	-
26.02.2024	2,378	0,055	132,42	130,12	129,43	128,41	1,02	24	0	0	71	53	17,95	0,6	0,4	-
27.02.2024	2,388	0,056	133,73	131,41	130,66	129,66	1	24	0	0	71,1	53,3	17,86	0,6	0,4	-
28.02.2024	2,36	0,054	130,89	128,64	127,95	126,94	1,01	24	0	0	71	52,9	18,01	0,6	0,4	-
29.02.2024	2,35	0,056	127,08	124,81	124,19	123,19	1	24	0	0	71	52,6	18,47	0,6	0,4	-
01.03.2024	2,388	0,069	134,51	131,99	131,5	130,26	1,24	24	0	0	71	53,4	17,64	0,6	0,4	-
02.03.2024	2,407	0,069	134,08	131,56	131,06	129,82	1,24	24	0	0	70,9	53	17,86	0,6	0,4	-
03.03.2024	2,445	0,067	132,9	130,34	129,92	128,65	1,27	24	0	0	70,9	52,6	18,3	0,6	0,4	-
04.03.2024	2,325	0,064	124,73	122,41	121,94	120,81	1,13	24	0	0	70,8	52,2	18,54	0,6	0,4	-
05.03.2024	2,354	0,052	121,23	118,99	118,5	117,51	0,99	24	0	0	70,6	51,2	19,42	0,6	0,4	-
06.03.2024	2,385	0,054	121,69	119,44	118,9	117,91	0,99	24	0	0	71,5	51,9	19,6	0,6	0,4	-
07.03.2024	2,557	0,057	122,95	120,5	119,94	118,91	1,03	24	0	0	74	53,2	20,83	0,6	0,4	-
08.03.2024	2,595	0,059	123,02	120,5	120,01	118,94	1,07	24	0	0	74,1	52,9	21,13	0,6	0,4	-
09.03.2024	2,608	0,057	121,2	118,69	118,12	117,06	1,06	24	0	0	75,5	53,9	21,59	0,6	0,4	-
10.03.2024	2,642	0,061	121,51	118,99	118,5	117,43	1,07	24	0	0	74,4	52,6	21,77	0,6	0,4	-
11.03.2024	2,461	0,06	121,55	119,17	118,72	117,63	1,09	24	0	0	72,3	52,1	20,22	0,6	0,4	-
12.03.2024	2,383	0,053	120,18	117,86	117,43	116,43	1	24	0	0	71,3	51,5	19,82	0,6	0,4	-
13.03.2024	2,406	0,058	126	123,65	123,16	122,08	1,08	24	0	0	71	51,9	19,06	0,6	0,4	-
14.03.2024	2,376	0,061	134,08	131,73	131,06	129,99	1,07	24	0	0	70,9	53,2	17,67	0,6	0,4	-
15.03.2024	2,356	0,06	137,21	134,86	134,13	133,04	1,09	24	0	0	70,7	53,6	17,1	0,6	0,4	-
16.03.2024	2,336	0,058	134,7	132,4	131,64	130,59	1,05	24	0	0	71	53,8	17,27	0,6	0,4	-
17.03.2024	2,404	0,053	118,73	116,46	115,97	114,99	0,98	24	0	0	72,2	51,9	20,26	0,6	0,4	-
18.03.2024	2,478	0,053	120,31	117,93	117,37	116,4	0,97	24	0	0	74,1	53,4	20,67	0,6	0,4	-
19.03.2024	2,475	0,053	119,8	117,46	116,93	115,93	1	24	0	0	73,3	52,6	20,71	0,6	0,4	-
20.03.2024	2,487	0,061	124,66	122,26	121,76	120,67	1,09	24	0	0	72,4	52,4	19,94	0,6	0,4	-
21.03.2024	2,366	0,061	128,39	126,07	125,51	124,42	1,09	24	0	0	71,3	52,9	18,36	0,6	0,4	-
22.03.2024	2,382	0,055	128,31	126,03	125,42	124,4	1,02	24	0	0	71,1	52,6	18,52	0,6	0,4	-
23.03.2024	2,325	0,055	127,7	125,48	124,82	123,78	1,04	24	0	0	71,2	53	18,14	0,6	0,4	-
Итого:	70,149	0	3683,7	3615,49	3598,78	3568,2	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,149															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	1963,893	118781,54	117466,82	115987,32	115747,73
23.03.2024	2034,042	122465,24	121082,31	119586,1	119315,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:10:16