

#121224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,293	-0,109	126,5	127,72	123,48	126,01	-2,53	24	0	0	73,3	53,6	19,65	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,22	-0,104	123,04	124,23	120,21	122,65	-2,44	24	0	0	71,8	52,3	19,5	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,194	-0,117	129,3	130,69	126,33	128,96	-2,63	24	0	0	71,5	53	18,44	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,176	-0,122	132,38	133,86	129,35	132,09	-2,74	24	0	0	71,3	53,4	17,93	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,194	-0,115	128,64	130,03	125,71	128,32	-2,61	24	0	0	71,2	52,7	18,52	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,31	-0,113	128,85	130,16	125,83	128,43	-2,6	24	0	0	72,9	53,4	19,44	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,298	-0,121	133,32	134,71	130,21	132,94	-2,73	24	0	0	72,2	53,5	18,75	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,21	-0,124	135,94	137,41	132,83	135,56	-2,73	24	0	0	71,6	53,9	17,71	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,243	-0,125	138,68	140,22	135,54	138,32	-2,78	24	0	0	71,3	53,7	17,62	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,219	-0,134	142,12	143,77	138,87	141,78	-2,91	24	0	0	71,4	54,3	17,1	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,16	-0,143	146,2	148,02	142,87	145,95	-3,08	24	0	0	71,2	54,9	16,3	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,134	-0,147	147,99	149,86	144,6	147,7	-3,1	24	0	0	71,2	55,3	15,91	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,072	-0,152	148,01	149,91	144,62	147,73	-3,11	24	0	0	71,2	55,8	15,49	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,149	-0,14	149,27	151,05	145,87	148,85	-2,98	24	0	0	71,3	55,5	15,83	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,113	-0,14	153,46	155,26	150,01	152,99	-2,98	24	0	0	71,1	56	15,16	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,18	-0,118	141,41	142,82	138,24	140,86	-2,62	24	0	0	70,9	54,1	16,76	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,183	-0,123	143,32	144,78	140,06	142,73	-2,67	24	0	0	71,2	54,6	16,6	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,307	-0,117	139,87	141,19	136,62	139,23	-2,61	24	0	0	72,3	54,4	17,9	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,391	-0,118	137,6	138,81	134,26	136,86	-2,6	24	0	0	73,8	55	18,86	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,474	-0,117	138,03	139,16	134,61	137,14	-2,53	24	0	0	75,2	55,8	19,4	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,512	-0,12	137,17	138,28	133,76	136,32	-2,56	24	0	0	75	55,2	19,81	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,486	-0,116	133,62	134,67	130,21	132,74	-2,53	24	0	0	75,8	55,7	20,12	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,393	-0,114	136,81	138	133,51	136,06	-2,55	24	0	0	73,7	54,7	18,95	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,308	-0,116	138,22	139,52	135,02	137,63	-2,61	24	0	0	71,8	53,7	18,11	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,226	-0,124	140,97	142,41	137,71	140,42	-2,71	24	0	0	71,6	54,4	17,2	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,228	-0,126	144,62	146,15	141,33	144,11	-2,78	24	0	0	71,5	54,7	16,82	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,163	-0,13	144,18	145,73	140,88	143,69	-2,81	24	0	0	71,4	55	16,42	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,159	-0,134	145,93	147,53	142,61	145,45	-2,84	24	0	0	71,2	55	16,21	0,6	0,4	-
Итого:	62,995	0	3885,45	3925,95	3795,15	3871,52	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,995															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	333,491	26218,08	26534,55	25605,48	26114,89
23.03.2025	396,486	30103,53	30460,5	29400,63	29986,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:20:54