

#296860#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,24	-0,264	144,03	147,93	140,59	145,79	-5,2	24	0	0	73,5	55,5	17,97	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,224	-0,268	144,71	148,76	141,3	146,63	-5,33	24	0	0	73	55,2	17,77	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,274	-0,296	155,99	160,29	152,3	157,96	-5,66	24	0	1	73	56	16,98	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,354	-0,296	158,72	163	154,92	160,64	-5,72	24	0	0	73,1	55,9	17,24	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,207	-0,318	163,51	168,15	159,61	165,56	-5,95	24	0	0	73,1	57,2	15,92	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,181	-0,308	161,24	165,72	157,38	163,18	-5,8	24	0	0	73,2	57,3	15,92	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,15	-0,31	159,79	164,31	155,99	161,79	-5,8	24	0	0	73,1	57,2	15,86	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,195	-0,304	153,34	157,74	149,65	155,44	-5,79	24	0	1	73,4	56,6	16,83	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,215	-0,29	151,87	156,15	148,25	153,85	-5,6	24	0	1	73,1	56	17,02	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,213	-0,299	155,98	160,41	152,29	158,02	-5,73	24	0	1	73,1	56,5	16,63	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,278	-0,296	157,11	161,49	153,41	159,15	-5,74	24	0	1	72,9	56	16,92	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,236	-0,298	159,12	163,5	155,33	161,07	-5,74	24	0	0	73,1	56,6	16,44	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,275	-0,29	156,72	160,88	152,99	158,53	-5,54	24	0	0	73,1	56,2	16,87	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,262	-0,283	152,96	157,06	149,33	154,76	-5,43	24	0	0	73,1	55,9	17,15	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,166	-0,227	129,8	133,19	126,76	131,42	-4,66	24	0	1	72,6	53,6	19,02	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,236	-0,264	141,07	145,04	137,73	143,02	-5,29	24	0	1	73	54,7	18,3	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,293	-0,298	153,28	157,75	149,67	155,48	-5,81	24	0	1	72,8	55,4	17,44	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,201	-0,311	157,05	161,71	153,36	159,28	-5,92	24	0	1	73,2	56,6	16,5	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,175	-0,31	154,79	159,4	151,14	157,07	-5,93	24	0	1	72,8	56,2	16,57	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,257	-0,298	151,04	155,52	147,47	153,27	-5,8	24	0	1	73,1	55,6	17,47	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,259	-0,288	146,13	150,51	142,65	148,38	-5,73	24	0	1	73	55	18,01	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,357	-0,292	146,43	150,8	142,9	148,69	-5,79	24	0	1	73,4	54,7	18,68	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,21	-0,3	149,05	153,54	145,52	151,31	-5,79	24	0	1	73,1	55,8	17,36	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,269	-0,293	154,07	158,35	150,38	156,04	-5,66	24	0	0	73,3	56,1	17,17	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,233	-0,303	156,4	160,88	152,67	158,49	-5,82	24	0	0	73,1	56,3	16,74	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,163	-0,317	156,88	161,54	153,12	159,1	-5,98	24	0	1	73,4	57,1	16,33	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,047	-0,304	153,01	157,56	149,44	155,24	-5,8	23	1	1	72,2	56,3	15,85	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,867	-0,243	136,35	140,09	133,35	138,19	-4,84	24	0	1	70	54	15,94	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,204	-0,281	154,57	158,7	150,91	156,35	-5,44	24	0	0	72,8	56,2	16,6	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,222	-0,284	155,02	159,1	151,33	156,73	-5,4	24	0	0	73,2	56,5	16,66	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,213	-0,301	161,55	165,99	157,76	163,49	-5,73	24	0	0	73	57	16,06	0,6	0,4	-
Итого:	68,676	0	4731,58	4865,06	4619,5	4793,92	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,676															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	927,292	65450,02	66297,98	63865,95	65256,3
18.04.2026	995,968	70181,6	71163,04	68485,45	70050,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:40:18