

#11071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.03.2021 | 2,619 | -0,053 | 140,77 | 140,71 | 137,26 | 138,66 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 55,7 | 19,61 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 2,384 | -0,049 | 134,04 | 134,15 | 131,02 | 132,41 | -1,39 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 52,5 | 18,71 | 0,6 | 0,4 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,369 | -0,048 | 139,4 | 139,47 | 136,29 | 137,62 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 52,7 | 17,85 | 0,6 | 0,4 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,364 | -0,049 | 139,98 | 140,03 | 136,92 | 138,24 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,3 | 17,73 | 0,6 | 0,4 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,289 | -0,046 | 138,19 | 138,29 | 135,17 | 136,51 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,4 | 17,45 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,199 | -0,05 | 123,3 | 123,57 | 120,64 | 122,1 | -1,46 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50,2 | 18,84 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,317 | -0,047 | 132,3 | 132,4 | 129,4 | 130,73 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 51,8 | 18,42 | 0,6 | 0,4 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 2,343 | -0,048 | 135,89 | 135,93 | 132,86 | 134,16 | -1,3 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 52,4 | 18,13 | 0,6 | 0,4 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,317 | -0,048 | 137,85 | 137,88 | 134,8 | 136,1 | -1,3 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 52,5 | 17,66 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,266 | -0,046 | 128,9 | 129,03 | 126,11 | 127,45 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 51,1 | 18,49 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,267 | -0,047 | 123,79 | 123,97 | 121,11 | 122,49 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 50,6 | 19,26 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,291 | -0,044 | 123,88 | 124,02 | 121,14 | 122,52 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 50,3 | 19,45 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,337 | -0,043 | 124,37 | 124,47 | 121,66 | 122,99 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49,9 | 19,75 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,169 | -0,048 | 116,21 | 116,54 | 113,73 | 115,25 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 48,8 | 19,71 | 0,6 | 0,4 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,301 | -0,076 | 118,59 | 119,25 | 115,9 | 117,86 | -1,96 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50 | 20,66 | 0,6 | 0,4 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,296 | -0,049 | 117,29 | 117,51 | 114,68 | 116,12 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 49,7 | 20,63 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,385 | -0,045 | 124,09 | 124,12 | 121,31 | 122,64 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50,4 | 20,21 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,316 | -0,043 | 128,03 | 128,09 | 125,2 | 126,49 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 51,3 | 19 | 0,6 | 0,4 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,25 | -0,045 | 128,88 | 129,01 | 126,05 | 127,4 | -1,35 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,4 | 18,38 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 2,351 | -0,047 | 135,65 | 135,67 | 132,62 | 133,95 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,1 | 18,24 | 0,6 | 0,4 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 2,244 | -0,048 | 136,28 | 136,39 | 133,3 | 134,62 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 52,3 | 17,32 | 0,6 | 0,4 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,188 | -0,045 | 129,28 | 129,45 | 126,55 | 127,88 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 50,6 | 17,8 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,141 | -0,04 | 125,16 | 125,38 | 122,59 | 123,91 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,5 | 18,01 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,196 | -0,042 | 126,25 | 126,44 | 123,62 | 124,93 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 50 | 18,27 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,189 | -0,041 | 129,51 | 129,69 | 126,84 | 128,14 | -1,3 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 50,2 | 17,76 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,218 | -0,041 | 136,14 | 136,25 | 133,29 | 134,57 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 51,2 | 17,11 | 0,6 | 0,4 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 2,172 | -0,042 | 141,46 | 141,55 | 138,52 | 139,74 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 52 | 16,11 | 0,6 | 0,4 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 2,165 | -0,041 | 145,71 | 145,79 | 142,68 | 143,9 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 52,6 | 15,59 | 0,6 | 0,4 | 11 |
| 20.04.2021 | 2,14 | -0,042 | 151,68 | 151,73 | 148,52 | 149,77 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 52,8 | 14,83 | 0,6 | 0,4 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 2,226 | -0,041 | 154,31 | 154,3 | 151,05 | 152,26 | -1,21 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 53,2 | 15,15 | 0,6 | 0,4 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,163 | -0,044 | 138,25 | 138,41 | 135,4 | 136,66 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51,5 | 16,41 | 0,6 | 0,4 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,162 | -0,047 | 133,66 | 133,86 | 130,88 | 132,22 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 51,1 | 17,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 72,634 | 0 | 4239,09 | 4243,35 | 4147,11 | 4190,29 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 72,634 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22.03.2021 | 376,392 | 18505,6 | 18578,19 | 18029,63 | 18319,47 |
| 23.04.2021 | 449,026 | 22744,69 | 22821,54 | 22176,74 | 22509,76 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:00:55