

# #11053#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5962  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211259  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,501	0,053	145,35	143,04	141,97	141,04	0,93	24	0	0	72,5	55,3	17,21	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,505	0,052	147,71	145,37	144,23	143,27	0,96	24	0	0	72,7	55,7	16,96	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,49	0,053	146,12	143,77	142,7	141,72	0,98	24	0	0	72,3	55,3	17,03	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,52	0,049	142,41	140,17	139,07	138,19	0,88	24	0	0	72,6	54,9	17,73	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,481	0,051	148,13	145,91	144,68	143,8	0,88	24	0	0	72,5	55,7	16,78	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,519	0,051	144,1	141,84	140,69	139,81	0,88	24	0	0	72,9	55,4	17,51	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,575	0,046	131,9	129,66	128,7	127,85	0,85	24	0	0	74,2	54,6	19,62	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,504	0,044	122,74	120,63	119,57	118,86	0,71	22	2	1	76,4	55,9	20,57	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,666	0,045	135,17	132,93	131,78	131,01	0,77	24	0	0	75,4	55,5	19,89	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,594	0,046	135,19	132,97	131,87	131,08	0,79	24	0	0	74,3	55	19,3	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,622	0,049	134,88	132,62	131,65	130,78	0,87	24	0	0	73,8	54,3	19,52	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,529	0,047	133,11	130,9	129,93	129,13	0,8	24	0	0	73,3	54,2	19,11	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,479	0,048	134,44	132,25	131,24	130,43	0,81	24	0	0	72,7	54,2	18,52	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,508	0,051	137,74	135,52	134,51	133,63	0,88	24	0	0	72,6	54,3	18,26	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,481	0,048	151,33	149,12	147,79	146,97	0,82	24	0	0	72,4	56	16,44	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,453	0,048	146,15	144,06	142,76	141,96	0,8	24	0	0	72,4	55,5	16,83	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,508	0,045	142,92	140,8	139,58	138,8	0,78	24	0	0	72,4	54,8	17,62	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,526	0,044	144,03	141,89	140,63	139,87	0,76	24	0	0	72,5	54,8	17,64	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,487	0,041	141,26	139,2	137,97	137,28	0,69	24	0	0	72,4	54,7	17,71	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,468	0,041	141,03	138,99	137,74	137,03	0,71	24	0	0	72,3	54,7	17,6	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,487	0,038	149,73	147,74	146,23	145,61	0,62	24	0	0	72,4	55,7	16,76	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,442	0,022	155,67	154,04	152,04	151,73	0,31	24	0	0	72,7	56,8	15,92	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,434	0,033	149,99	148,1	146,49	145,94	0,55	24	0	0	72,4	56	16,39	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,57	0,033	145,93	143,93	142,49	141,92	0,57	24	0	0	72,5	54,7	17,79	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,566	0,033	146,57	144,56	143,11	142,56	0,55	24	0	0	72,5	54,8	17,7	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,521	0,034	147,86	145,89	144,4	143,84	0,56	24	0	0	72,6	55,4	17,21	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,55	0,035	151,92	149,94	148,32	147,77	0,55	24	0	0	72,6	55,7	16,94	0,6	0,4	-
20.04.2022	2,539	0,032	158,73	156,81	154,99	154,47	0,52	24	0	0	72,8	56,6	16,17	0,6	0,4	-
21.04.2022	2,476	0,032	164,19	162,3	160,34	159,78	0,56	24	0	0	72,8	57,6	15,21	0,6	0,4	-
22.04.2022	2,459	0,034	164,62	162,69	160,73	160,15	0,58	24	0	0	72,8	57,7	15,05	0,6	0,4	-
23.04.2022	2,467	0,032	163,27	161,35	159,43	158,9	0,53	24	0	0	72,6	57,4	15,25	0,6	0,4	-
Итого:	77,927	0	4504,19	4438,99	4397,63	4375,18	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,927															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	942,081	49571,3	49343,76	48377,18	48676,4
23.04.2022	1020,008	54075,49	53782,75	52774,81	53051,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2022 7:48:40