

# #11062#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5962  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211259  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,292	0,093	132,31	129,41	129,37	127,66	1,71	24	0	0	70,4	53,4	16,98	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,266	0,085	130,69	127,86	127,78	126,19	1,59	24	0	0	70,3	53,3	17,04	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,303	0,086	126,48	123,64	123,67	122,03	1,64	24	0	0	70,4	52,5	17,9	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,421	0,081	118,56	115,75	115,77	114,26	1,51	24	0	0	73	52,8	20,18	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,642	0,077	117,36	114,47	114,28	112,86	1,42	24	0	0	77,4	55	22,4	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,476	0,08	123,24	120,42	120,27	118,8	1,47	24	0	0	73,4	53,5	19,91	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,331	0,079	133,13	130,43	130,16	128,69	1,47	24	0	0	70,5	53,3	17,27	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,32	0,075	135,72	133,1	132,71	131,31	1,4	24	0	0	70,4	53,5	16,9	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,315	0,075	127,78	125,2	124,92	123,55	1,37	24	0	0	70,8	52,9	17,92	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,401	0,072	125,08	122,48	122,22	120,88	1,34	24	0	0	71,5	52,4	19,04	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,52	0,069	122,25	119,59	119,28	118,01	1,27	24	0	0	74	53,4	20,54	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,518	0,069	121,77	119,11	118,79	117,54	1,25	24	0	0	73,9	53,3	20,61	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,487	0,075	121,34	118,66	118,47	117,08	1,39	24	0	0	73,1	52,8	20,34	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,394	0,074	121,68	119,01	118,87	117,5	1,37	24	0	0	71,6	52,1	19,52	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,384	0,077	135,21	132,53	132,19	130,76	1,43	24	0	0	70,5	53	17,44	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,317	0,077	139,08	136,44	136,03	134,6	1,43	24	0	0	70,2	53,7	16,44	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,333	0,078	136,96	134,33	133,95	132,53	1,42	24	0	0	70,3	53,5	16,81	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,308	0,076	136,69	134,06	133,68	132,27	1,41	24	0	0	70,2	53,5	16,66	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,303	0,075	141,66	139,03	138,53	137,09	1,44	24	0	0	70,4	54,4	16,03	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,31	0,079	145,03	142,37	141,83	140,38	1,45	24	0	0	70,3	54,6	15,72	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,346	0,079	144,31	141,66	141,16	139,7	1,46	24	0	0	70,4	54,4	16,04	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,292	0,076	144,52	141,93	141,36	139,94	1,42	24	0	0	70,3	54,6	15,63	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,307	0,073	143,84	141,28	140,66	139,3	1,36	24	0	0	70,4	54,5	15,84	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,355	0,073	135,16	132,59	132,17	130,83	1,34	24	0	0	70,2	53	17,25	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,368	0,072	137,69	135,11	134,61	133,3	1,31	24	0	0	70,4	53,4	17,04	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,376	0,071	141,44	138,85	138,29	136,98	1,31	24	0	0	70,2	53,6	16,65	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,304	0,068	133,45	131,05	130,5	129,33	1,17	24	0	0	70,3	53,1	17,17	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,401	0,058	134,11	132,39	131,17	130,21	0,96	24	0	0	69,9	59,7	10,19	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,463	0,053	134,48	133,48	131,53	130,76	0,77	24	0	0	69,7	66,6	3,08	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,5	0,055	134,2	133,17	131,32	130,52	0,8	24	0	0	69,5	66,1	3,36	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,494	0,054	133,92	132,91	131,03	130,24	0,79	24	0	0	69,4	66,1	3,32	0,6	0,4	-
Итого:	66,847	0	4109,14	4032,31	4016,57	3975,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,847															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1486,878	78021	77270,54	76160,97	76227,99
23.04.2023	1553,725	82130,14	81302,85	80177,54	80203,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 9:55:34