

#78922#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.03.2024 по 19.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Сергеева 11, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 00211259	Показания прибора, Гкал 19.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2083,351	2034,042	49.309

*+ газоп 20.04-23.04 откл пм.*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#78259#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 19.04.2024.

Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 5962  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00211259  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	2,338	0,06	126,12	123,87	123,33	122,26	1,07	24	0	0	70,8	52,3	18,49	0,6	0,4
25.03.2024	3,9	2,389	0,056	130,84	128,52	127,88	126,85	1,03	24	0	0	71,1	52,9	18,22	0,6	0,4
26.03.2024	5,5	2,341	0,059	135,29	132,95	132,19	131,13	1,06	24	0	0	71,3	54,1	17,24	0,6	0,4
27.03.2024	9,1	2,318	0,063	140,34	137,96	137,14	136,04	1,1	24	0	0	71	54,6	16,44	0,6	0,4
28.03.2024	11,8	2,202	0,062	142,35	140,05	139,23	138,08	1,15	24	0	0	69,8	54,5	15,32	0,6	0,4
29.03.2024	10,7	2,262	0,059	144,43	142,15	141,27	140,19	1,08	24	0	0	69,9	54,3	15,58	0,6	0,4
30.03.2024	13,4	2,259	0,055	149,9	147,67	146,53	145,54	0,99	24	0	0	70,9	55,9	15,01	0,6	0,4
31.03.2024	16,7	2,16	0,057	150,75	148,58	147,39	146,37	1,02	24	0	0	71	56,7	14,26	0,6	0,4
01.04.2024	-	2,088	0,055	149,84	147,73	146,48	145,49	0,99	24	0	0	70,6	56,8	13,83	0,6	0,4
02.04.2024	-	2,132	0,052	140,18	138,12	137,06	136,15	0,91	24	0	0	70,4	55,2	15,16	0,6	0,4
03.04.2024	-	2,29	0,049	123,78	121,72	120,94	120,09	0,85	24	0	0	72	53,5	18,52	0,6	0,4
04.04.2024	-	2,422	0,052	129,75	127,53	126,73	125,8	0,93	24	0	0	72,6	53,9	18,67	0,6	0,4
05.04.2024	-	2,271	0,053	140,06	137,88	136,94	135,97	0,97	24	0	0	70,8	54,6	16,17	0,6	0,4
06.04.2024	-	2,294	0,053	142,09	139,95	138,94	137,98	0,96	24	0	0	70,7	54,6	16,1	0,6	0,4
07.04.2024	-	2,283	0,054	144,53	142,33	141,29	140,34	0,95	24	0	0	70,8	55,1	15,73	0,6	0,4
08.04.2024	-	2,188	0,057	148,18	145,98	144,87	143,84	1,03	24	0	0	70,8	56,2	14,66	0,6	0,4
09.04.2024	-	2,067	0,053	148,96	146,9	145,61	144,65	0,96	24	0	0	70,9	57,1	13,78	0,6	0,4
10.04.2024	-	1,406	0,041	118,51	117,07	115,84	115,2	0,64	24	0	0	70,6	58,9	11,76	0,6	0,4
11.04.2024	-	0,447	0,038	126,61	125,78	123,82	123,23	0,59	24	0	0	70	66,7	3,25	0,6	0,4
12.04.2024	-	0,455	0,042	132,28	131,4	129,4	128,75	0,65	24	0	0	70	66,9	3,14	0,6	0,4
13.04.2024	-	0,474	0,042	133,08	132,18	130,2	129,54	0,66	24	0	0	69,6	66,4	3,26	0,6	0,4
14.04.2024	-	0,495	0,048	131,94	131	129,08	128,36	0,72	24	0	0	69,7	66,3	3,42	0,6	0,4
15.04.2024	-	0,472	0,041	128,6	127,66	125,75	125,11	0,64	24	0	0	69,8	66,4	3,37	0,6	0,4
16.04.2024	-	0,504	0,039	123,58	122,64	120,86	120,24	0,62	24	0	0	69,6	65,8	3,8	0,6	0,4
17.04.2024	-	0,462	0,037	113,27	112,45	110,83	110,23	0,6	24	0	0	69,4	65,6	3,78	0,6	0,4
18.04.2024	-	1,564	0,057	105,83	103,91	103,53	102,38	1,15	24	0	0	69,6	55,2	14,43	0,6	0,4
19.04.2024	-	2,424	0,085	111,09	108,07	108,62	106,84	1,78	24	0	0	70,6	49,1	21,49	0,6	0,4
Итого:	8,1	47,007	1,419	3612,18	3562,05	3531,75	3506,65	25,1	648	0	-	70,53	57,76	12,77	0,6	0,4

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	2034,042	122465,24	121082,31	119586,1	119315,93
19.04.2024	2083,351	126185,22	124749,6	123223,27	122926,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения