

#126333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,156	-0,123	140,18	141,65	136,99	139,65	-2,66	24	0	0	71,5	54,7	16,78	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,141	-0,126	141,4	142,91	138,15	140,88	-2,73	24	0	0	71,5	55	16,54	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,12	-0,132	142,65	144,26	139,42	142,25	-2,83	24	0	0	71,3	55	16,29	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,173	-0,132	143,73	145,32	140,43	143,29	-2,86	24	0	0	71,4	54,8	16,54	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,174	-0,143	150,11	151,82	146,67	149,66	-2,99	24	0	0	71,4	55,5	15,91	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,083	-0,145	151,54	153,35	148,1	151,12	-3,02	24	0	0	71,3	56,2	15,17	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,1	-0,137	147,38	149,07	144,02	146,91	-2,89	24	0	0	71,2	55,6	15,64	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,218	-0,129	144,24	145,75	140,95	143,76	-2,81	24	0	0	71,3	54,6	16,79	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,232	-0,12	139,07	140,49	135,85	138,55	-2,7	24	0	0	71,8	54,3	17,49	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,162	-0,127	140,81	142,33	137,6	140,35	-2,75	24	0	0	71,6	54,8	16,78	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,127	-0,134	148,03	149,7	144,65	147,51	-2,86	24	0	0	71,6	55,8	15,77	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,179	-0,129	145,17	146,72	141,84	144,58	-2,74	24	0	0	72	55,6	16,41	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,258	-0,112	133,6	134,83	130,49	132,98	-2,49	24	0	0	72,6	54,3	18,3	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,439	-0,106	130,5	131,51	127,29	129,67	-2,38	24	0	0	74,9	54,7	20,15	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,334	-0,119	134,84	136,03	131,56	134,14	-2,58	24	0	0	73,6	54,9	18,78	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,247	-0,113	134,82	136,08	131,71	134,24	-2,53	24	0	0	72,3	54,2	18,07	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,214	-0,112	134,25	135,46	131,13	133,6	-2,47	24	0	0	72	54,1	17,9	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,263	-0,103	130,24	131,33	127,16	129,53	-2,37	24	0	0	72,5	53,8	18,76	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,239	-0,118	138,24	139,6	135,03	137,67	-2,64	24	0	0	71,9	54,3	17,62	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,218	-0,126	144,16	145,66	140,81	143,59	-2,78	24	0	0	72	55,2	16,81	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,107	-0,145	152,77	154,57	149,26	152,27	-3,01	24	0	0	71,8	56,6	15,24	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,941	-0,155	153,71	155,63	150,16	153,22	-3,06	24	0	0	71,6	57,6	14,06	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,84	-0,144	150,31	152,22	146,94	149,89	-2,95	24	0	0	70,7	57,1	13,62	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,889	-0,186	156,33	159,03	152,82	156,06	-3,24	24	0	0	71,1	63,9	7,14	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,228	-0,18	144,78	147,73	141,56	144,63	-3,07	24	0	0	70,8	67,8	3,01	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,171	-0,174	135,24	138,03	132,23	135,17	-2,94	24	0	0	70,7	67,9	2,77	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,212	-0,175	138,06	140,86	134,99	137,94	-2,95	24	0	0	70,6	67,6	3	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,198	-0,171	134,46	137,19	131,49	134,4	-2,91	24	0	0	70,2	67,2	2,96	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,212	-0,142	121,22	123,63	118,64	121,18	-2,54	24	0	0	69	65,9	3,16	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,227	-0,158	125,16	127,72	122,35	125,08	-2,73	24	0	0	71	67,7	3,31	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,231	-0,151	121,76	124,24	119,01	121,62	-2,61	24	0	0	71,1	67,8	3,39	0,6	0,4	-
Итого:	52,333	0	4348,76	4404,72	4249,3	4335,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,333															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	396,486	30103,53	30460,5	29400,63	29986,41
23.04.2025	448,819	34452,29	34865,22	33649,93	34321,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 14:48:13