

# #11065#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5962  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211259  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,176	-0,043	134,18	134,34	131,4	132,71	-1,31	24	0	0	67,8	50,8	17,05	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,194	-0,045	131,59	131,76	128,82	130,14	-1,32	24	0	0	68,1	50,6	17,53	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,148	-0,05	123,44	123,83	120,88	122,41	-1,53	24	0	0	67,8	49,4	18,39	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,201	-0,051	126,18	126,5	123,52	125	-1,48	24	0	0	68,4	50	18,38	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,185	-0,047	133,59	133,81	130,82	132,21	-1,39	24	0	0	67,9	50,7	17,23	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,21	-0,048	137,5	137,7	134,64	136,01	-1,37	24	0	0	68,2	51,3	16,92	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	0,949	-0,085	58,35	60,16	57,16	59,48	-2,32	24	0	1	67,2	48,6	18,56	0,6	0,4	-
Итого:	14,063	0	844,83	848,1	827,24	837,96	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,063															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	449,026	22744,69	22821,54	22176,74	22509,76
30.04.2021	463,089	23589,52	23669,64	23003,98	23347,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 17:41:30