

#130842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,258	-0,15	119,65	122,04	116,97	119,55	-2,58	24	0	0	71	67,4	3,64	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,246	-0,15	120,53	122,95	117,82	120,4	-2,58	24	0	0	71	67,4	3,53	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,269	-0,151	123,39	125,83	120,57	123,24	-2,67	24	0	0	71,2	67,5	3,69	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,285	-0,148	120,86	123,21	118,14	120,67	-2,53	24	0	0	71	67,2	3,81	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,237	-0,157	124,7	127,17	121,86	124,54	-2,68	24	0	0	71,1	67,7	3,41	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,252	-0,158	125,33	127,81	122,48	125,16	-2,68	24	0	0	71,2	67,7	3,49	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,239	-0,162	125,88	128,38	122,96	125,7	-2,74	24	0	0	71,4	68	3,42	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,237	-0,161	128,58	131,13	125,65	128,36	-2,71	24	0	0	71,3	67,9	3,34	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,225	-0,155	128,34	130,9	125,48	128,16	-2,68	24	0	0	71	67,8	3,19	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,183	-0,133	109,44	111,6	107,05	109,34	-2,29	21	3	1	69,8	66,7	3,13	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,282	-0,156	126,98	129,47	124,1	126,77	-2,67	24	0	0	71,5	67,8	3,7	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,24	-0,155	125,42	127,89	122,58	125,22	-2,64	24	0	0	71,3	67,9	3,37	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,255	-0,125	109,57	111,7	107,3	109,61	-2,31	24	0	0	67,5	63,8	3,71	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,271	-0,147	113,99	116,32	111,37	113,88	-2,51	24	0	0	71,6	67,7	3,93	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,281	-0,147	114,27	116,55	111,63	114,1	-2,47	24	0	0	72	68	3,97	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,297	-0,141	114,25	116,45	111,61	114,02	-2,41	24	0	0	71,9	67,8	4,09	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,349	-0,135	114,03	116,13	111,39	113,73	-2,34	24	0	0	72	67,5	4,49	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,308	-0,14	113,55	115,68	110,91	113,29	-2,38	24	0	0	71,6	67,4	4,18	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,289	-0,134	113,54	115,67	110,93	113,23	-2,3	24	0	0	72,1	68,1	4	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,278	-0,132	112,42	114,52	109,83	112,11	-2,28	24	0	0	71,9	68	3,91	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,309	-0,118	105,38	107,33	103	105,13	-2,13	24	0	0	71,4	67,1	4,36	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,273	-0,113	100,56	102,46	98,34	100,42	-2,08	24	0	0	70,6	66,4	4,16	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,287	-0,117	101,85	103,78	99,57	101,71	-2,14	24	0	0	70,7	66,4	4,25	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,29	-0,119	102,48	104,44	100,14	102,28	-2,14	24	0	0	71,2	66,9	4,28	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,315	-0,117	102,21	104,13	99,88	102,02	-2,14	24	0	0	71,2	66,7	4,52	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,271	-0,093	86,82	88,37	84,91	86,65	-1,74	24	0	1	70,2	65,7	4,52	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,229	-0,064	68,71	69,83	67,19	68,49	-1,3	24	0	1	69,5	65	4,51	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,282	-0,115	93,66	95,53	91,53	93,62	-2,09	24	0	0	70,9	66,4	4,55	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,321	-0,094	96,22	97,79	94,06	95,82	-1,76	24	0	0	71	66,4	4,61	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,31	-0,047	98,03	98,94	95,87	96,92	-1,05	24	0	0	70,8	66,9	3,94	0,6	0,4	-
Итого:	8,168	0	3340,64	3404	3265,12	3334,14	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,168															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	448,819	34452,29	34865,22	33649,93	34321,8
23.05.2025	456,987	37792,93	38269,22	36915,05	37655,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:45:32