

#11049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,394	0,025	27,23	26,71	26,75	26,32	0,43	24	0	0	68,8	55	13,78	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,388	0,019	27,56	27,2	27,08	26,79	0,29	24	0	0	68,4	54,7	13,69	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,371	0,008	28,54	28,28	27,91	27,85	0,06	24	0	0	68,3	55,2	13,06	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,382	0,003	28,19	27,98	27,59	27,6	-0,01	24	0	0	68,4	54,6	13,87	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,411	0,006	27,21	27	26,69	26,63	0,06	24	0	0	67,8	52,5	15,27	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,361	0	28,79	28,63	28,11	28,21	-0,1	24	0	0	68,6	55,6	13,02	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,385	0,001	28,8	28,66	28,15	28,23	-0,08	24	0	0	68,4	54,7	13,75	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,387	0,001	27,9	27,8	27,34	27,42	-0,08	24	0	0	68,4	54,1	14,37	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,406	0,003	27,45	27,31	26,95	26,94	0,01	24	0	0	68	53	14,94	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,375	0,001	28,42	28,31	27,81	27,93	-0,12	24	0	0	68,3	54,6	13,73	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,382	0,004	28	27,93	27,47	27,53	-0,06	24	0	0	68,2	54,2	13,99	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,325	0,004	28,2	28,19	27,69	27,73	-0,04	24	0	0	68,3	56,4	11,87	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,338	0,003	28,31	28,33	27,78	27,86	-0,08	24	0	0	68,4	56,1	12,31	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,35	0,003	28,35	28,35	27,81	27,91	-0,1	24	0	0	68,4	55,6	12,75	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,33	0,001	28,36	28,39	27,8	27,95	-0,15	24	0	0	68,4	56,3	12,1	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,331	0,001	28,55	28,58	27,92	28,14	-0,22	24	0	0	68,5	56,2	12,28	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,345	0,001	28,49	28,52	27,89	28,08	-0,19	24	0	0	68,4	55,7	12,67	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,318	0	28,72	28,72	28,03	28,25	-0,22	24	0	0	68,8	57	11,75	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,296	-0,001	28,63	28,68	27,94	28,21	-0,27	24	0	0	69	58	11,07	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,3	0,001	28,75	28,8	28,06	28,33	-0,27	24	0	0	68,7	57,6	11,17	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,343	0	28,67	28,68	27,98	28,25	-0,27	24	0	0	68,7	56	12,65	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,346	0,002	28,01	28,04	27,44	27,62	-0,18	24	0	0	68,2	55,2	12,91	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,332	0,001	28,39	28,4	27,76	27,95	-0,19	24	0	0	68,5	56,2	12,28	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,34	0,001	28,41	28,44	27,75	28	-0,25	24	0	0	68,8	56,1	12,67	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,316	0	28,48	28,51	27,82	28,03	-0,21	24	0	0	68,8	57,1	11,67	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,295	0	28,77	28,8	28,07	28,32	-0,25	24	0	0	68,9	57,9	10,97	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,318	0,001	28,61	28,63	27,97	28,19	-0,22	24	0	0	68,8	57	11,73	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,33	0,003	28,47	28,46	27,85	28	-0,15	24	0	0	68,6	56,4	12,13	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,317	0,002	28,4	28,42	27,8	27,94	-0,14	24	0	0	68,5	56,9	11,61	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,316	0,001	28,48	28,49	27,83	28,03	-0,2	24	0	0	68,6	56,9	11,76	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,166	0	13,04	13,02	12,75	12,84	-0,09	24	0	1	66,5	53,1	13,38	0,6	0,4	-
Итого:	10,594	0	862,18	860,26	843,79	847,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,594															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1036,923	55154,1	54846,76	53829,98	54100,47
23.06.2022	1047,517	56016,28	55707,02	54673,77	54947,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:35:33