

# #11060#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5962  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211259  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,439	0,063	125,19	124,09	122,45	121,55	0,9	24	0	0	69,9	66,9	3,04	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,43	0,059	127,59	126,48	124,74	123,91	0,83	24	0	0	69,8	66,8	2,95	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,497	0,063	129,3	128,11	126,43	125,54	0,89	24	0	0	70	66,5	3,44	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,434	0,059	129,7	128,6	126,82	125,99	0,83	24	0	0	69,8	66,9	2,95	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,451	0,053	129,97	128,93	127,09	126,31	0,78	24	0	0	70	66,9	3,1	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,423	0,054	130,71	129,7	127,83	127,05	0,78	24	0	0	69,8	67	2,85	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,433	0,055	130,3	129,27	127,4	126,61	0,79	24	0	0	70	67,1	2,93	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,467	0,065	130,61	129,46	127,77	126,83	0,94	24	0	0	69,8	66,7	3,13	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,484	0,065	132,45	131,32	129,55	128,64	0,91	24	0	0	70	66,8	3,22	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,474	0,056	131,31	130,27	128,42	127,59	0,83	24	0	0	69,8	66,6	3,22	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,459	0,054	132,35	131,34	129,47	128,68	0,79	24	0	0	69,9	66,8	3,11	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,49	0,057	132,48	131,45	129,6	128,79	0,81	24	0	0	69,8	66,5	3,31	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,46	0,053	131,72	130,73	128,83	128,06	0,77	24	0	0	70	66,8	3,13	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,419	0,04	129,06	128,23	126,23	125,61	0,62	24	0	0	69,8	66,9	2,94	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,447	0,055	130,2	129,17	127,32	126,49	0,83	24	0	0	70	67	3,02	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,468	0,068	131,01	129,77	128,13	127,14	0,99	24	0	0	69,9	66,8	3,1	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,468	0,066	131,74	130,55	128,86	127,92	0,94	24	0	0	69,8	66,7	3,09	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,414	0,065	130,32	129,17	127,44	126,53	0,91	24	0	0	69,8	67	2,75	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,425	0,057	130,1	129,04	127,26	126,44	0,82	24	0	0	69,8	66,9	2,88	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,453	0,047	130,21	129,23	127,33	126,62	0,71	24	0	0	69,8	66,7	3,12	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,423	0,044	130,86	129,96	127,98	127,3	0,68	24	0	0	69,9	67	2,91	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,428	0,05	133,06	132,12	130,16	129,42	0,74	24	0	0	69,9	67,1	2,88	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,437	0,053	133,01	132,03	130,12	129,35	0,77	24	0	0	69,9	67	2,92	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,407	0,047	122,89	122	120,17	119,47	0,7	24	0	0	69,9	66,9	2,97	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,413	0,051	119,77	118,76	117,13	116,38	0,75	24	0	0	69,8	66,8	3,04	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,437	0,056	127,27	126,29	124,55	123,75	0,8	24	0	0	69,8	66,8	3,02	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,413	0,039	125,2	124,37	122,48	121,85	0,63	24	0	0	70	67	3	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,417	0,039	125,94	125,11	123,16	122,55	0,61	24	0	0	70	67	3,01	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,423	0,046	126,82	125,88	124,03	123,33	0,7	24	0	0	69,8	66,8	3	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,415	0,038	128,55	127,66	125,7	125,08	0,62	24	0	0	69,8	66,9	2,92	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,411	0,035	126,65	125,79	123,83	123,25	0,58	24	0	0	70	67	2,97	0,6	0,4	-
Итого:	13,659	0	4006,34	3974,88	3918,28	3894,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,659															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1568,161	85655,42	84794,69	83626,02	83625,62
23.06.2023	1581,82	89661,76	88769,57	87544,3	87519,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:08:39