

#133878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,333	-0,047	98,79	99,66	96,59	97,62	-1,03	24	0	0	71,1	66,9	4,15	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,303	-0,049	99,3	100,25	97,09	98,19	-1,1	24	0	0	71	67,1	3,84	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,32	-0,049	97,9	98,85	95,74	96,84	-1,1	24	0	0	70,9	66,8	4,07	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,319	-0,057	103,12	104,17	100,81	102,04	-1,23	24	0	0	70,8	66,8	3,93	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,318	-0,063	110,94	112,06	108,39	109,72	-1,33	24	0	0	71,7	68	3,72	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,285	-0,077	115,68	116,95	113	114,49	-1,49	24	0	0	71,7	68,3	3,39	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,275	-0,083	122,19	123,55	119,39	120,95	-1,56	24	0	0	71,7	68,5	3,16	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,273	-0,066	111,39	112,55	108,99	110,36	-1,37	24	0	0	68,8	65,5	3,27	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,275	-0,092	115,45	116,98	112,81	114,52	-1,71	24	0	0	71	67,6	3,42	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,249	-0,121	115,62	117,56	112,97	115,1	-2,13	24	0	0	71,2	67,8	3,43	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,215	-0,142	115,43	117,7	112,83	115,25	-2,42	24	0	0	70,8	67,5	3,28	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,186	-0,141	118,99	121,27	116,29	118,74	-2,45	24	0	0	70,9	67,9	3	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,339	-0,041	73,17	73,74	71,58	72,32	-0,74	24	0	0	70,5	65,1	5,35	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,393	0,037	27,51	26,84	27,02	26,43	0,59	24	0	0	68,7	55,3	13,35	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,372	0,041	27,9	27,11	27,38	26,69	0,69	24	0	0	68,6	56,5	12,11	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,368	0,042	27,73	26,97	27,25	26,58	0,67	24	0	0	68,2	56,2	12,06	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,42	0,027	27,47	26,81	26,98	26,46	0,52	24	0	0	68,2	53,8	14,47	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,398	0,028	27,55	26,96	27,07	26,6	0,47	24	0	0	67,8	54	13,79	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,379	0,025	27,25	26,73	26,77	26,35	0,42	24	0	0	67,8	54,6	13,29	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,369	0,025	27,12	26,6	26,64	26,19	0,45	24	0	0	67,8	54,9	12,87	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,374	0,02	27	26,57	26,52	26,18	0,34	24	0	0	68,1	54,8	13,39	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,338	0,019	27,37	27,08	26,89	26,64	0,25	24	0	0	68,1	56,1	11,98	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,367	0,016	27,1	26,78	26,62	26,41	0,21	24	0	0	68	54,7	13,28	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,363	0,012	27,28	27,02	26,8	26,63	0,17	24	0	0	67,7	54,5	13,12	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,365	0,015	27,36	27,08	26,88	26,68	0,2	24	0	0	68	54,9	13,1	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,351	0,015	27,11	26,84	26,63	26,44	0,19	24	0	0	67,8	54,9	12,84	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,348	0,008	25,34	25,04	24,86	24,72	0,14	24	0	0	65,8	52,1	13,7	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,398	0,012	26,06	25,7	25,58	25,39	0,19	24	0	0	67,8	52,6	15,12	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,341	0,019	26,42	26,13	25,94	25,72	0,22	24	0	0	68,6	56	12,59	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,351	0,014	26,17	25,88	25,69	25,5	0,19	24	0	0	68,4	55,2	13,22	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,357	0,011	26,14	25,84	25,66	25,52	0,14	24	0	0	68,4	54,7	13,68	0,6	0,4	-
Итого:	10,342	0	1883,85	1893,27	1843,66	1857,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,342															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	456,987	37792,93	38269,22	36915,05	37655,94
23.06.2025	467,329	39676,78	40162,49	38758,71	39513,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:32:43