

#11066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,281	0,021	30,37	29,94	29,79	29,46	0,33	24	0	0	65,4	56,7	8,71	0,6	0,4	-
24.06.2021	0,301	0,016	30,86	30,43	30,14	29,96	0,18	24	0	0	66,4	56,8	9,59	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,278	0,016	30,78	30,37	30,09	29,89	0,2	24	0	0	66,3	57,5	8,88	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,297	0,017	30,78	30,36	30,1	29,89	0,21	24	0	0	66,4	56,9	9,49	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,323	0,015	30,99	30,54	30,27	30,07	0,2	24	0	0	66,9	56,6	10,24	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,305	0,017	30,92	30,51	30,22	30,03	0,19	24	0	0	66,2	56,6	9,66	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,295	0,019	27,89	27,51	27,37	27,1	0,27	24	0	0	65,9	55,8	10,08	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,251	0,012	22,79	22,5	22,4	22,19	0,21	24	0	1	62,8	52,2	10,55	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,304	0,019	26,79	26,47	26,31	26,05	0,26	24	0	0	66,7	55,9	10,86	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,282	0,019	26,19	25,83	25,71	25,45	0,26	24	0	0	66,6	56,2	10,36	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,298	0,018	26,09	25,73	25,61	25,36	0,25	24	0	0	66,5	55,4	11,11	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,301	0,016	25,99	25,66	25,51	25,3	0,21	24	0	0	66,4	55,1	11,3	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,314	0,015	25,93	25,58	25,45	25,25	0,2	24	0	0	66,3	54,5	11,81	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,289	0,015	25,85	25,53	25,37	25,18	0,19	24	0	0	65,8	54,9	10,94	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,273	0,017	26,04	25,73	25,56	25,34	0,22	24	0	0	65,8	55,6	10,18	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,259	0,018	25,88	25,59	25,4	25,21	0,19	24	0	0	65,6	55,8	9,82	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,276	0,013	25,88	25,58	25,4	25,24	0,16	24	0	0	65,3	54,8	10,5	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,259	0,018	26,04	25,78	25,56	25,35	0,21	24	0	0	65,6	56	9,62	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,252	0,013	25,62	25,39	25,14	25,02	0,12	24	0	0	65,2	55,5	9,71	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,267	0,012	25,44	25,22	24,96	24,86	0,1	24	0	0	65,9	55,5	10,38	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,26	0,012	25,49	25,27	25,01	24,9	0,11	24	0	0	65,6	55,4	10,18	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,251	0,011	25,87	25,68	25,39	25,3	0,09	24	0	0	65,8	56,2	9,62	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,239	0,008	26,11	25,98	25,63	25,58	0,05	24	0	0	65,5	56,3	9,18	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,243	0,01	26,37	26,23	25,89	25,83	0,06	24	0	0	65,5	56,2	9,25	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,247	0,008	24,86	24,68	24,41	24,35	0,06	24	0	1	64,1	54,2	9,99	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,25	0,009	25,63	25,48	25,15	25,12	0,03	24	0	0	65,4	55,5	9,89	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,251	0,002	25,25	25,14	24,77	24,8	-0,03	24	0	0	65,1	54,9	10,2	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,269	0,007	25,83	25,7	25,35	25,31	0,04	24	0	0	65,5	55	10,5	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,263	0,01	26,41	26,26	25,93	25,85	0,08	24	0	0	65,3	55,4	9,93	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,255	0,008	26,75	26,6	26,27	26,19	0,08	24	0	0	65,5	55,9	9,57	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,258	0,008	26,41	26,28	25,93	25,89	0,04	24	0	0	65,2	55,4	9,79	0,6	0,4	-
Итого:	8,491	0	832,1	823,55	816,09	811,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,491															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2021	476,794	24990,05	25143,39	24377,17	24801,9
23.07.2021	485,285	25822,15	25966,94	25193,26	25613,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:37:25