

#11063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,385	0,037	126,67	125,85	123,88	123,3	0,58	24	0	0	70	67,2	2,75	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,392	0,04	125,17	124,36	122,46	121,85	0,61	24	0	0	69,6	66,8	2,81	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,367	0,041	125,25	124,47	122,54	121,9	0,64	24	0	0	69,8	67,2	2,62	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,397	0,035	118,08	117,31	115,52	114,95	0,57	24	0	0	69,8	66,8	3,05	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,391	0,04	120,77	119,91	118,16	117,53	0,63	24	0	0	69	66	2,91	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,375	0,049	105,84	104,91	103,64	102,89	0,75	24	0	0	68	64,9	3,12	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,383	0,062	112,27	111,19	109,84	108,95	0,89	24	0	0	69,8	66,9	2,9	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,413	0,07	112,88	111,73	110,48	109,48	1	24	0	0	69,9	66,8	3,09	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,4	0,058	113,07	112,03	110,61	109,79	0,82	24	0	0	69,8	66,7	3,1	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,415	0,059	112,58	111,56	110,17	109,34	0,83	24	0	0	69,6	66,3	3,24	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,407	0,064	113,91	112,77	111,44	110,51	0,93	24	0	0	69,8	66,8	3,05	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,428	0,066	114,52	113,41	112,05	111,13	0,92	24	0	0	69,7	66,5	3,22	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,395	0,055	115,04	114,05	112,52	111,73	0,79	24	0	0	70	67	3	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,389	0,057	114,63	113,69	112,21	111,4	0,81	24	0	0	69,4	66,4	2,96	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,404	0,052	114,87	113,94	112,44	111,67	0,77	24	0	0	69,5	66,4	3,1	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,424	0,053	115,61	114,62	113,06	112,29	0,77	24	0	0	69,9	66,7	3,23	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,454	0,063	114,89	113,68	112,33	111,39	0,94	24	0	0	70,3	66,9	3,43	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,456	0,074	113,13	111,82	110,7	109,6	1,1	24	0	0	69,4	66	3,4	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,448	0,07	113,52	112,26	111,04	109,98	1,06	24	0	0	69,9	66,6	3,34	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,409	0,061	110,79	109,71	108,45	107,59	0,86	24	0	0	68,2	65	3,21	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,444	0,06	116,41	115,31	113,82	112,97	0,85	24	0	0	69,8	66,4	3,37	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,413	0,056	116,19	115,17	113,63	112,82	0,81	24	0	0	69,7	66,6	3,11	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,454	0,052	116,34	115,28	113,79	113	0,79	24	0	0	69,6	66,1	3,5	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,428	0,053	115,01	114,01	112,51	111,73	0,78	24	0	0	69,7	66,4	3,29	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,445	0,056	114,77	113,76	112,29	111,49	0,8	24	0	0	69,7	66,2	3,45	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,442	0,05	115,18	114,2	112,69	111,95	0,74	24	0	0	69,5	66,1	3,46	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,467	0,056	116,8	115,74	114,23	113,43	0,8	24	0	0	69,6	66	3,57	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,456	0,064	118,93	117,7	116,29	115,35	0,94	24	0	0	69,8	66,4	3,35	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,457	0,061	119,11	117,92	116,47	115,57	0,9	24	0	0	69,7	66,3	3,37	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,458	0,057	119,93	118,84	117,29	116,47	0,82	24	0	0	69,6	66,2	3,39	0,6	0,4	-
Итого:	12,596	0	3482,16	3451,2	3406,55	3382,05	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,596															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1581,82	89661,76	88769,57	87544,3	87519,65
23.07.2023	1594,416	93143,92	92220,77	90950,85	90901,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 7:33:39