

#142318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,349	0,012	26,09	25,8	25,61	25,43	0,18	24	0	0	68	54,8	13,23	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,369	0,017	26,29	25,96	25,81	25,58	0,23	24	0	0	68,7	54,9	13,8	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,357	0,017	26,29	25,97	25,81	25,6	0,21	24	0	0	68,4	55,1	13,32	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,364	0,014	26,46	26,15	25,98	25,76	0,22	24	0	0	68,6	55,1	13,46	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,345	0,014	26,35	26,09	25,87	25,7	0,17	24	0	0	68,3	55,3	12,98	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,358	0,016	26,38	26,09	25,9	25,7	0,2	24	0	0	68,4	55,2	13,24	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,371	0,013	26,39	26,08	25,91	25,75	0,16	24	0	0	68,2	54,3	13,86	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,372	0,01	26,46	26,21	25,98	25,84	0,14	24	0	0	68	54,1	13,95	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,308	0,012	26,35	26,14	25,87	25,76	0,11	24	0	0	67,4	55,8	11,63	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,347	0,009	25,96	25,73	25,48	25,37	0,11	24	0	0	67,4	54,1	13,32	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,358	0,008	25,78	25,52	25,3	25,22	0,08	24	0	0	67,2	53,4	13,83	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,352	0,013	26,09	25,79	25,61	25,46	0,15	24	0	0	67,5	54,2	13,29	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,339	0,01	25,93	25,69	25,45	25,33	0,12	24	0	0	67,5	54,5	12,99	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,351	0,009	26,41	26,18	25,93	25,83	0,1	24	0	0	67,8	54,5	13,33	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,317	0,008	26,32	26,13	25,84	25,79	0,05	24	0	0	67,6	55,4	12,15	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,329	0,008	26,31	26,1	25,83	25,75	0,08	24	0	0	67,7	55,1	12,54	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,362	0,004	26,24	26,05	25,76	25,73	0,03	24	0	0	67,4	53,4	13,97	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,343	0,011	26,45	26,27	25,97	25,89	0,08	24	0	0	67,8	54,8	12,96	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,33	0,007	26,54	26,39	26,06	26,03	0,03	24	0	0	67,5	54,8	12,7	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,32	0,01	26,58	26,38	26,1	25,98	0,12	24	0	0	67,6	55,6	12,04	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,318	0,015	26,49	26,25	26,01	25,84	0,17	24	0	0	67,6	55,8	11,81	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,331	0,011	26,67	26,46	26,19	26,08	0,11	24	0	0	67,8	55,4	12,4	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,329	0,007	26,81	26,64	26,33	26,29	0,04	24	0	0	67,9	55,6	12,33	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,322	0,005	26,7	26,55	26,22	26,19	0,03	24	0	0	67,4	55,2	12,18	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,324	0,008	26,15	25,99	25,67	25,62	0,05	24	0	0	67,3	54,8	12,51	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,323	0,007	26,17	26,01	25,69	25,64	0,05	24	0	0	67,7	55,3	12,47	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,304	0,006	26,15	26,01	25,67	25,63	0,04	24	0	0	67,4	55,7	11,72	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,319	0,006	26	25,81	25,52	25,48	0,04	24	0	0	67,8	55,4	12,35	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,312	0,007	26,03	25,87	25,55	25,51	0,04	24	0	0	67,7	55,6	12,11	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,329	0,008	26,31	26,12	25,83	25,75	0,08	24	0	0	67,8	55,3	12,51	0,6	0,4	-
Итого:	10,152	0	789,15	782,43	774,75	771,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,152															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	467,329	39676,78	40162,49	38758,71	39513,21
23.07.2025	477,481	40465,93	40944,92	39533,46	40284,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:49:24