

#11051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5962
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211259
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,322	0,016	27,13	26,85	26,65	26,46	0,19	24	0	0	66	54,4	11,6	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,329	0,012	27,2	26,94	26,72	26,57	0,15	24	0	0	66,1	54,1	12,03	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,295	0,013	26,81	26,59	26,33	26,19	0,14	24	0	0	65,4	54,5	10,88	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,312	0,012	27,04	26,82	26,56	26,43	0,13	24	0	0	66	54,5	11,45	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,3	0,012	26,78	26,58	26,3	26,18	0,12	24	0	0	65,8	54,8	11,08	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,3	0,008	26,57	26,37	26,09	26	0,09	24	0	0	65,6	54,3	11,3	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,318	0,009	26,95	26,73	26,47	26,37	0,1	24	0	0	66	54,2	11,73	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,321	0,007	26,89	26,7	26,41	26,35	0,06	24	0	0	66	54	11,95	0,6	0,4	-
01.08.2022	0,314	0,007	27,03	26,84	26,55	26,47	0,08	24	0	0	65,9	54,2	11,67	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,315	0,011	26,98	26,78	26,5	26,38	0,12	24	0	0	65,9	54,3	11,57	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,328	0,01	27,17	26,99	26,69	26,6	0,09	24	0	0	66	53,9	12,08	0,6	0,4	-
04.08.2022	0,317	0,006	24,19	24	23,77	23,66	0,11	24	0	1	66,1	53	13,13	0,6	0,4	-
05.08.2022	0,289	0,005	26,52	26,39	26,04	26,01	0,03	24	0	0	66,8	55,8	10,95	0,6	0,4	-
06.08.2022	0,291	0,006	26,5	26,37	26,02	25,99	0,03	24	0	0	65,8	54,8	11,08	0,6	0,4	-
07.08.2022	0,323	0,006	26,45	26,28	25,97	25,91	0,06	24	0	0	65,9	53,6	12,33	0,6	0,4	-
08.08.2022	0,339	0,007	27,87	27,69	27,39	27,31	0,08	24	0	0	65,9	53,7	12,22	0,6	0,4	-
09.08.2022	0,359	0,01	28,6	28,41	28,12	28	0,12	24	0	0	66,2	53,7	12,47	0,6	0,4	-
10.08.2022	0,342	0,011	28,7	28,51	28,22	28,08	0,14	24	0	0	65,9	54,1	11,79	0,6	0,4	-
11.08.2022	0,318	0,01	28,79	28,62	28,31	28,18	0,13	24	0	0	66,1	55,2	10,9	0,6	0,4	-
12.08.2022	0,298	0,011	28,82	28,68	28,32	28,22	0,1	24	0	0	66,3	56	10,25	0,6	0,4	-
13.08.2022	0,287	0,006	29,11	29,03	28,58	28,56	0,02	24	0	0	66,7	56,8	9,94	0,6	0,4	-
14.08.2022	0,321	0,008	28,9	28,8	28,42	28,35	0,07	24	0	0	66,1	55	11,1	0,6	0,4	-
15.08.2022	0,303	0,008	28,94	28,87	28,46	28,41	0,05	24	0	0	66,3	55,9	10,48	0,6	0,4	-
16.08.2022	0,298	0,006	28,81	28,75	28,33	28,3	0,03	24	0	0	66,1	55,8	10,39	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,037	0	6,28	6,27	6,18	6,18	0	24	0	1	59,7	53,7	6,01	0,6	0,4	-
18.08.2022	0,029	0,029	0,99	0	0,99	0	0,99	24	0	1	26,9	27	-0,08	0,6	0,4	-
19.08.2022	0,001	0,001	0,07	0,01	0,07	0,01	0,06	24	0	1	25,6	25,6	0,05	0,6	0,4	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	24,9	0,05	0,6	0,4	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,4	24,3	0,06	0,6	0,4	-
22.08.2022	0,195	0,008	9,83	9,56	9,69	9,45	0,24	24	0	1	62,3	43,2	19,07	0,6	0,4	-
23.08.2022	0,25	0	14,7	14,73	14,46	14,52	-0,06	24	0	1	67,1	49,6	17,51	0,6	0,4	-
Итого:	8,051	0	690,62	685,16	678,61	675,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,051															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1056,665	56790,08	56473,9	55432,85	55703,05
23.08.2022	1064,716	57480,7	57159,06	56111,46	56378,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.08.2022 17:03:39