

#145180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,313	0,014	26,29	26,08	25,81	25,68	0,13	24	0	0	67,7	55,9	11,8	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,332	0,009	26,8	26,57	26,27	26,16	0,11	24	0	0	68,7	56,3	12,4	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,301	0,013	26,27	26,05	25,79	25,65	0,14	24	0	0	67,6	56,3	11,29	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,33	0,015	26,43	26,16	25,95	25,77	0,18	24	0	0	68	55,6	12,38	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,351	0,008	25,64	25,36	25,16	25,02	0,14	24	0	0	67,7	54,1	13,6	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,309	0,007	28,3	28,13	27,68	27,67	0,01	24	0	0	68,3	57	11,23	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,305	0	30,04	29,94	29,33	29,46	-0,13	24	0	0	68,3	57,6	10,66	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,318	0,001	30,37	30,22	29,65	29,74	-0,09	24	0	0	68,7	57,8	10,86	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,332	0,001	30,03	29,86	29,33	29,4	-0,07	24	0	0	68,4	56,9	11,49	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,324	0,004	28,89	28,72	28,21	28,26	-0,05	24	0	0	68,5	57,1	11,47	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,342	0,009	28,81	28,59	28,21	28,16	0,05	24	0	0	68	56	12,01	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,306	0,003	29,01	28,81	28,29	28,33	-0,04	24	0	0	68,6	57,7	10,93	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,316	0,009	28,82	28,56	28,17	28,1	0,07	24	0	0	68,7	57,6	11,04	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,357	0,01	29,28	28,97	28,63	28,54	0,09	24	0	0	68,3	56	12,28	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,352	0,011	29,82	29,5	29,14	29,04	0,1	24	0	0	68,2	56,4	11,75	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,327	0,009	30,64	30,33	29,92	29,86	0,06	24	0	0	67,9	57,1	10,8	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,348	0,011	30,7	30,35	29,98	29,87	0,11	24	0	0	68,2	56,8	11,4	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,361	0,008	30,57	30,21	29,85	29,76	0,09	24	0	0	67,8	56	11,83	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,347	0,01	30,55	30,21	29,83	29,73	0,1	24	0	0	68	56,6	11,41	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,355	0,009	30,13	29,81	29,41	29,35	0,06	24	0	0	67,6	55,7	11,93	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,028	-0,026	8,25	10,22	8,12	10,11	-1,99	24	0	1	59	45,7	13,25	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,114	-0,045	5,86	8,8	5,77	8,8	-3,03	24	0	1	59,5	27,3	32,23	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,256	-0,035	13,61	14,88	13,37	14,81	-1,44	24	0	1	65,2	41,6	23,54	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,293	-0,027	13,65	14,79	13,41	14,7	-1,29	24	0	1	65,3	39,4	25,86	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,31	-0,021	13,44	14,52	13,2	14,44	-1,24	24	0	1	65	38,2	26,85	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,306	-0,024	14,11	15,2	13,87	15,12	-1,25	24	0	1	65,1	39,6	25,56	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,283	-0,027	13,52	14,67	13,28	14,56	-1,28	24	0	1	65,1	39,9	25,12	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,293	-0,023	12,91	14,03	12,67	13,97	-1,3	24	0	1	64,3	37,3	26,98	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,312	-0,021	12,86	13,9	12,62	13,85	-1,23	24	0	1	64,6	36,4	28,17	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,318	-0,016	13,11	14,04	12,87	13,97	-1,1	24	0	1	64,6	36,9	27,76	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,333	-0,008	12,6	13,42	12,36	13,36	-1	24	0	1	64,4	34,7	29,62	0,6	0,4	-
Итого:	9,472	0	711,31	720,9	696,15	711,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,472															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	477,481	40465,93	40944,92	39533,46	40284,74
23.08.2025	486,953	41177,24	41665,82	40229,61	40995,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:16:00