

#34933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,414	0,062	116,56	115,48	114,02	113,11	0,91	24	0	0	69,5	66,5	3,04	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,399	0,066	116,91	115,8	114,39	113,47	0,92	24	0	0	69,2	66,3	2,91	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,395	0,066	122,22	121,09	119,57	118,65	0,92	24	0	0	69,8	67,1	2,76	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,424	0,062	122	120,92	119,32	118,43	0,89	24	0	0	70,2	67,2	3,01	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,403	0,059	122,32	121,31	119,66	118,81	0,85	24	0	0	70	67,1	2,86	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,417	0,052	123,88	122,9	121,21	120,44	0,77	24	0	0	69,7	66,7	2,98	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,415	0,053	123,19	122,21	120,6	119,81	0,79	24	0	0	68,5	65,5	2,99	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,438	0,058	121,61	120,54	118,97	118,14	0,83	24	0	0	69,2	66,1	3,17	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,415	0,06	120,35	119,29	117,71	116,86	0,85	24	0	0	69,7	66,7	2,99	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,409	0,058	121,1	120,03	118,46	117,64	0,82	24	0	0	69,5	66,5	2,96	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,447	0,07	121,85	120,63	119,21	118,17	1,04	24	0	0	69,5	66,4	3,13	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,443	0,072	123,77	122,5	121,12	120,02	1,1	24	0	0	69,7	66,7	3,01	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,441	0,073	124,68	123,38	122,02	120,91	1,11	24	0	0	69,6	66,6	2,97	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,45	0,072	125,55	124,25	122,84	121,72	1,12	24	0	0	69,8	66,8	3,03	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,414	0,064	121,9	120,72	119,24	118,28	0,96	24	0	0	69,8	66,9	2,89	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,423	0,069	122,8	121,58	120,16	119,13	1,03	24	0	0	69,7	66,8	2,92	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,411	0,073	124,11	122,84	121,43	120,36	1,07	24	0	0	69,8	67,1	2,74	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,432	0,067	122,56	121,38	119,92	118,94	0,98	24	0	0	69,5	66,5	3,01	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,403	0,063	124,66	123,59	121,97	121,06	0,91	24	0	0	69,8	67,1	2,75	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,403	0,063	121,88	120,82	119,31	118,41	0,9	24	0	0	69	66,1	2,84	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,383	0,061	125,26	124,23	122,55	121,67	0,88	24	0	0	69,9	67,3	2,6	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,417	0,053	122,75	121,75	120,07	119,29	0,78	24	0	0	69,7	66,7	2,99	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,44	0,051	120,73	119,71	118,09	117,34	0,75	24	0	0	69,6	66,3	3,26	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,451	0,062	120,77	119,6	118,13	117,22	0,91	24	0	0	69,6	66,3	3,26	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,452	0,071	122,08	120,86	119,44	118,38	1,06	24	0	0	69,7	66,6	3,16	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,428	0,071	122,67	121,48	120,03	119,02	1,01	24	0	0	69,6	66,6	2,97	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,438	0,06	123,64	122,54	120,95	120,09	0,86	24	0	0	69,6	66,5	3,11	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,433	0,059	122,33	121,29	119,69	118,86	0,83	24	0	0	69,6	66,5	3,13	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,439	0,053	122,83	121,87	120,18	119,41	0,77	24	0	0	69,8	66,6	3,16	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,421	0,041	123,67	122,81	120,98	120,34	0,64	24	0	0	69,8	66,7	3,09	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,406	0,04	122,46	121,6	119,77	119,13	0,64	24	0	0	69,8	66,8	2,99	0,6	0,4	-
Итого:	13,104	0	3793,09	3759	3711,01	3683,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,104															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1604,539	95671,04	94730,12	93423,21	93361,88
23.09.2023	1617,643	99464,13	98489,12	97134,22	97044,99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 11:29:22