

#95167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,174	-0,153	132,41	134,94	129,53	132,13	-2,6	24	0	0	70,3	67,6	2,67	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,198	-0,154	133,58	136,09	130,66	133,3	-2,64	24	0	0	70,3	67,4	2,85	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,207	-0,158	126,46	129,04	123,66	126,38	-2,72	24	0	0	70,4	67,3	3,11	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,214	-0,137	111,04	113,33	108,64	111,04	-2,4	24	0	0	69,9	66,6	3,38	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,238	-0,136	109,85	112,1	107,45	109,86	-2,41	24	0	0	70	66,4	3,67	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,216	-0,14	111,42	113,72	108,95	111,4	-2,45	24	0	0	70,5	67	3,44	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,174	-0,156	124,54	127,03	121,76	124,4	-2,64	24	0	0	70,6	67,7	2,87	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,137	-0,161	131,61	134,26	128,73	131,49	-2,76	24	0	0	70,3	67,8	2,48	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,202	-0,162	133,44	136,14	130,55	133,36	-2,81	24	0	0	70,2	67,3	2,93	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,171	-0,154	130,1	132,72	127,3	130	-2,7	24	0	0	70	67,3	2,73	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,194	-0,131	112,79	115	110,35	112,66	-2,31	22	2	1	70,1	67	3,12	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,198	-0,145	123,64	126,04	120,99	123,48	-2,49	24	0	0	69,8	66,9	2,97	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,187	-0,144	123,7	126,07	120,96	123,49	-2,53	24	0	0	70,2	67,2	2,93	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,15	-0,158	126,37	128,96	123,55	126,31	-2,76	24	0	0	70	67,4	2,67	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,138	-0,162	126,46	129,1	123,63	126,41	-2,78	24	0	0	70,3	67,7	2,59	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,178	-0,158	125,84	128,38	123,08	125,79	-2,71	24	0	0	70	67,1	2,88	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,185	-0,152	124,91	127,41	122,15	124,79	-2,64	24	0	0	70,2	67,3	2,93	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,191	-0,156	127,11	129,63	124,28	126,94	-2,66	24	0	0	70,3	67,3	2,92	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,186	-0,147	124,59	127,02	121,89	124,43	-2,54	24	0	0	69,4	66,5	2,86	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,21	-0,152	126,08	128,6	123,33	125,94	-2,61	24	0	0	70,2	67,1	3,07	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,19	-0,154	127,15	129,62	124,3	126,95	-2,65	24	0	0	70,3	67,4	2,92	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,187	-0,154	127,42	129,92	124,58	127,24	-2,66	24	0	0	70,1	67,2	2,89	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,199	-0,159	127,36	129,96	124,53	127,26	-2,73	24	0	0	70,3	67,3	3,02	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,157	-0,156	127,28	129,84	124,47	127,15	-2,68	24	0	0	70	67,4	2,66	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,179	-0,152	126,78	129,23	123,99	126,57	-2,58	24	0	0	70,1	67,3	2,79	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,188	-0,148	126,08	128,59	123,31	125,94	-2,63	24	0	0	69,9	67	2,91	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,178	-0,15	124,51	127,04	121,79	124,4	-2,61	24	0	0	70,3	67,4	2,86	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,17	-0,149	124,57	127,06	121,82	124,44	-2,62	24	0	0	70,1	67,3	2,8	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,175	-0,152	125,98	128,5	123,2	125,86	-2,66	24	0	0	70	67,2	2,82	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,198	-0,148	123,78	126,22	121,11	123,67	-2,56	24	0	0	69,9	66,9	3	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,188	-0,151	123,54	125,98	120,79	123,38	-2,59	24	0	0	70,4	67,5	2,95	0,6	0,4	-
Итого:	5,757	0	3870,39	3947,54	3785,33	3866,46	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,757															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	7,631	1524,85	1519,17	1492,12	1491,06
23.09.2024	13,388	5395,24	5466,71	5277,45	5357,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:50:35